

				Согласовано:				
Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №				

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание										
Система BE1																		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø400, δ=0,6 мм				м.п.	0,08												
	Дефлектор Ø400	Дефлектор-400-ОЦ-Н		HEBATOM	шт	1												
	Решетка прямоугольная регулируемая 100x250(h)	AMP 100x250(h)		ООО "Арктика"	шт	7												
Система BE2																		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø355, δ=0,6 мм				м.п.	0,08												
	Дефлектор Ø355	Дефлектор-355-ОЦ-Н		HEBATOM	шт	1												
	Решетка вентиляционная с обратным клапаном ERA R1825BV	ERA R1825BV		ООО "ЭРА"	шт.	7												
Система BE3																		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø355, δ=0,6 мм				м.п.	0,09												
	Дефлектор Ø355	Дефлектор-355-ОЦ-Н		HEBATOM	шт	1												
	Решетка вентиляционная с обратным клапаном ERA R1825BV	ERA R1825BV		ООО "ЭРА"	шт.	7												
Система BE4																		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø355, δ=0,6 мм				м.п.	0,08												
	Дефлектор Ø355	Дефлектор-355-ОЦ-Н		HEBATOM	шт	1												
	Решетка вентиляционная с обратным клапаном ERA R1825BV	ERA R1825BV		ООО "ЭРА"	шт.	7												
Примечания: 1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%; 2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем.																		
															СП004-10.23-ОВ2.1СО			
															«Многоэтажная жилая застройка в районе в границах улиц: Амундсена-Гризодубовой-Советских женщин-Тельмана, квартал 5 на земельном участке с кадастровым номером квартала 66:41:0403047»			
									Изм.	Кол.цз	Лист	№ док	Подп	Дата	Секция 1.1	Стадия	Лист	Листов
									Разработал	Улитин				09.25		Р	1	
									Проверил	Мирдиева				09.25				
									ГИП	Абдрахманов				09.25				
															Спецификация изделий и материалов	 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОЕКТИРОВАЩИК ТИМ-КОМПЛЕКС		
									Норм.контр.	Космылева				09.25				

Согласовано:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание							
Система BE5															
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø355, δ=0,6 мм				м.п.	0,22									
	Крепление под дефлектор из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, D355, s=1,0мм, тип соединения: ниппельное			Россия	м²	0,33									
	Шибер круглого сечения D355	Шибер-355-ОЦ.-0.7-Н.Н		НЕВАТОМ	шт.	1									
	Дефлектор Ø355	Дефлектор-355-ОЦ-Н		НЕВАТОМ	шт	1									
	Решетка вентиляционная с обратным клапаном ERA R1825BV	ERA R1825BV		ООО "ЕРА"	шт.	7									
Система BE6															
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø400, δ=0,6 мм				м.п.	0,09									
	Дефлектор Ø400	Дефлектор-400-ОЦ-Н		НЕВАТОМ	шт	1									
	Решетка прямоугольная регулируемая 100x250(н)	AMP 100x250(н)		ООО "Арктика"	шт	7									
Система BE7															
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø400, δ=0,6 мм				м.п.	0,22									
	Крепление под дефлектор из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, D400, s=1,0мм, тип соединения: фланцевое			Россия	м²	0,38									
	Шибер круглого сечения D400	Шибер-400-ОЦ.-0.7-Н.Н		НЕВАТОМ	шт.	1									
	Дефлектор Ø400	Дефлектор-400-ОЦ-Н		НЕВАТОМ	шт	1									
	Решетка прямоугольная регулируемая 100x250(н)	AMP 100x250(н)		ООО "Арктика"	шт	7									
Система BE8															
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø315, δ=0,6 мм				м.п.	0,09									
	Дефлектор Ø315	Дефлектор-315-ОЦ-Н		НЕВАТОМ	шт	1									
	Решетка вентиляционная с обратным клапаном ERA R1825BV	ERA R1825BV		ООО "ЕРА"	шт.	7									
Примечания: 1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%; 2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем.															
									СП004-10.23-ОВ2.1СО						Лист
															2
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата							

Согласовано:

Поз.		Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
Система BE9									
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø355, δ=0,6 мм				м.п.	0,09		
		Дефлектор Ø355	Дефлектор-355-ОЦ-Н		НЕВАТОМ	шт	1		
		Решетка вентиляционная с обратным клапаном ERA R1825BV	ERA R1825BV		ООО "ERA"	шт.	7		
		Решетка прямоугольная нерегулируемая 150x150(h)	AMH 150x150(h)		ООО "Арктика"	шт	6		
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 150x150, δ=0,5 мм				м.п.	0,53		
		Металл для крепления воздуховодов				кг.	0,49		
Система BE10									
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø315, δ=0,6 мм				м.п.	0,08		
		Дефлектор Ø315	Дефлектор-315-ОЦ-Н		НЕВАТОМ	шт	1		
		Решетка прямоугольная регулируемая 100x250(h)	AMP 100x250(h)		ООО "Арктика"	шт	6		
Система BE11									
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø800, δ=1 мм				м.п.	0,14		
		Сетка прямоугольная			Арктика	шт	2		
		Дефлектор Ø800	Дефлектор-800-ОЦ-Н		НЕВАТОМ	шт	1		
		Решетка прямоугольная регулируемая 100x250(h)	AMP 100x250(h)		ООО "Арктика"	шт	7		
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 400x200, δ=0,7 мм				м.п.	19,55		
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=0,5 мм				м.п.	27,61		
		Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,5мм				м²	0,31		0,08 м²
		Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,7мм				м²	1,41		0,47 м²
		Металл для крепления воздуховодов				кг.	75,97		
Система BE12									
		Решетка вентиляционная с обратным клапаном ERA R1825BV	ERA R1825BV		ООО "ERA"	шт.	7		
Система BE13									
		Решетка вентиляционная с обратным клапаном ERA R1825BV	ERA R1825BV		ООО "ERA"	шт.	14		
Примечания:									
1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%;									
2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем.									
						СП004-10.23-ОВ2.1СО			Лист
									3
Изм. Кол.ч Лист № док Подп. Дата									

Система ВДкм1.1(1-1)									
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм				м²	0,11			
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=250	КПУ-1Н-О-Н-200-2*ф-MV220-СН-К/Л		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø200, δ=1 мм				м.п.	31,38			
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм				м²	23,07			
	Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8мм				м²	0,2			0,20 м²
	Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8мм				м²	0,08			0,08 м²
Примечания: 1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%; 2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем.									
					Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата				СП004-10.23-ОВ2.1СО 7

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
	Металл для крепления воздухопроводов				кг.	17,12		
Система Вдкм1.1(1-2)								
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм				м²	0,11		
	В параметр IPAD_Наименование вписать требуемое наименования клапана	КПУ-1Н-О-Н-200-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø200, δ=1 мм				м.п.	32,15		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм				м²	23,63		
	Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8мм				м²	0,2		0,20 м²
	Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8мм				м²	0,08		0,08 м²
	Металл для крепления воздухопроводов				кг.	17,54		
Система Вдкм1.1(2-1)								
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=200	КПУ-1Н-О-Н-200-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø200, δ=1 мм				м.п.	49,81		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм				м²	37,59		
	Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8мм				м²	1,1		
	Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8мм				м²	0,08		0,08 м²
	Металл для крепления воздухопроводов				кг.	27,17		
Система Вдкм1.1(2-2)								
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=200	КПУ-1Н-О-Н-200-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø200, δ=1 мм				м.п.	49,72		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм				м²	37,53		
	Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8мм				м²	1,1		
	Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8мм				м²	0,08		0,08 м²
	Металл для крепления воздухопроводов				кг.	27,12		
Примечания: 1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%; 2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем.								
Изм. Кол.ч Лист № док Подп. Дата						СП004-10.23-ОВ2.1СО		Лист 8

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
Система ВДкм1.1(3-1)								
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм				м ²	0,16		
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=250	КПУ-1Н-О-Н-250-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø250, δ=1 мм				м.п.	31,47		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм				м ²	28,17		
	Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8мм				м ²	0,31		0,31 м ²
	Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8мм				м ²	0,11		0,11 м ²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	20,02		
Система ВДкм1.1(3-2)								
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм				м ²	0,16		
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=250	КПУ-1Н-О-Н-250-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø250, δ=1 мм				м.п.	31,47		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм				м ²	28,17		
	Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8мм				м ²	0,31		0,31 м ²
	Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8мм				м ²	0,11		0,11 м ²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	20,02		
Система ВДкм1.1(4-1)								
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм				м ²	0,08		
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=160	КПУ-1Н-О-Н-160-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=1 мм				м.п.	33,62		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм				м ²	20,4		
	Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8мм				м ²	0,13		0,13 м ²
	Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8мм				м ²	0,06		0,06 м ²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	18,34		
Примечания:								
1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%;								
2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем.								
					СП004-10.23-ОВ2.1СО			Лист
								9
					Изм.	Кол.ч	Лист	№ док
					Подп.	Дата		

Примечание:
1. Вспомогательные материалы
2. Указания к выполнению

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание								
Система ВДкп1.1(4-2)																
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм				м²	0,08										
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=160	КПУ-1Н-О-Н-160-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0									
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=1 мм				м.п.	33,62										
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм				м²	20,4										
	Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8мм				м²	0,13		0,13 м²								
	Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8мм				м²	0,06		0,06 м²								
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	18,34										
Система Вмп1.1																
	Вентилятор крышный шумоизолированный КРОШ	КРОШ-25-2-У1		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	41									
	Дроссель клапан 100х150(н)	РЕГУЛЯР-Л-100х150-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		ООО "ВЕЗА"	шт.	9	0									
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 100х150(н)	КПУ-1Н-О-Н-100х150-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	9	0									
	Клапан противопожарный нормально открытый морозостойкий канальный EI90 200х300(н)	КПУ-1Н-О-МС-200*300-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0									
	Стакан монтажный СТАМ 360	СТАМ 360-36-Н		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	29									
	Решетка прямоугольная нерегулируемая 100х150(н)	АМН 100х150(н)		ООО "Арктика"	шт	9										
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 150х100, δ=0,5 мм				м.п.	1,29										
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 300х200, δ=0,7 мм				м.п.	1,32										
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 360х360, δ=0,7 мм				м.п.	0,01										
	Теплоизоляционное покрытие из базальтового волокна, b=40 мм				м²	1,84										
	Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,7мм				м²	0,09		0,09 м²								
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	2,39										
Примечания: 1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%; 2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем.																
															СП004-10.23-ОВ2.1СО	Лист
									Изм.	Кол.ч	Лист	№ док	Подп.	Дата		10

Согласовано:

Инд. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
Система Вc/у1.1(1)								
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм				м²	0,06		
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125	КПУ-1Н-О-Н-125-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=1 мм				м.п.	31,68		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм				м²	15,7		
	Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8мм				м²	0,08		0,08 м²
	Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8мм				м²	0,04		0,04 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	17,28		
Система Вc/у1.1(2)								
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125	КПУ-1Н-О-Н-125-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=1 мм				м.п.	50,41		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм				м²	25,38		
	Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8мм				м²	0,43		
	Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8мм				м²	0,04		0,04 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	27,49		
Система Вc/у1.1(3)								
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125	КПУ-1Н-О-Н-125-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=1 мм				м.п.	31,36		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм				м²	15,6		
	Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8мм				м²	0,08		0,08 м²
	Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8мм				м²	0,04		0,04 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	17,10		
Примечания: 1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%; 2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем.								
Изм. Кол.ч Лист № док Подп. Дата						СП004-10.23-ОВ2.1СО		Лист 11

Согласовано:

Поз.		Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
Система Вс/у1.1(4)									
		Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI60, b=5 мм				м ²	0,06		
		Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125	КПУ-1Н-О-Н-125-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=1 мм				м.п.	35,33		
		Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм				м ²	17,58		
		Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8мм				м ²	0,15		0,08 м ²
		Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8мм				м ²	0,04		0,04 м ²
		Металл для крепления воздуховодов				кг.	19,27		
Система ПЕанп1.1									
		Дроссель клапан D=125	РЕГУЛЯР-Л-125-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
		Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125	КПУ-1Н-О-Н-125-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=0,5 мм				м.п.	0,29		
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=1 мм				м.п.	9,72		
		Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI120, b=13 мм				м ²	5,08		
		Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8мм				м ²	0,42		
		Металл для крепления воздуховодов				кг.	5,46		
Система ПЕвенп1.1									
		Дроссель клапан D=125	РЕГУЛЯР-Л-125-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
		Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125	КПУ-1Н-О-Н-125-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=1 мм				м.п.	0,74		
		Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI120, b=40 мм				м ²	0,56		
		Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8мм				м ²	0,08		0,08 м ²
		Металл для крепления воздуховодов				кг.	0,40		
Система ПЕкл1.1									
		Дроссель клапан 150х150(н)	РЕГУЛЯР-Л-150х150-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
		Дроссель клапан D=125	РЕГУЛЯР-Л-125-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
Примечания:									
1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%;									
2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем.									
						СП004-10.23-ОВ2.1СО			Лист
									12
Изм.						Кол.ч	Лист	№ док	Подп.
						Дата			

Согласовано: Изм. № Инв. № Взам. инв. № Подп. и дата	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
	Система ПЕкл1.1								
		Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 150х150(н)	КПУ-1Н-О-Н-150*150-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
		Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 200х250(н)	КПУ-1Н-О-Н-200*250-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
		Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125	КПУ-1Н-О-Н-125-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
		Решетка прямоугольная нерегулируемая 150х150(н)	АМН 150х150(н)		ООО "Арктика"	шт	1		
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 150х150, δ=0,8 мм				м.п.	1,05		
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 200х150, δ=0,8 мм				м.п.	9,37		
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 250х200, δ=0,8 мм				м.п.	24,33		
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=1 мм				м.п.	17,92		
		Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI120, b=13 мм				м²	45,75		
		Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8мм				м²	4,14		
		Металл для крепления воздуховодов				кг.	42,63		
	Система ПЕtex1.1								
		Дроссель клапан 200х200(н)	РЕГУЛЯР-Л-200х200-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
		Дроссель клапан 350х150(н)	РЕГУЛЯР-Л-350х150-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
		Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 200х200(н)	КПУ-1Н-О-Н-200*200-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
		Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 400х200(н)	КПУ-1Н-О-Н-400*200-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
		Решетка прямоугольная нерегулируемая 200х200(н)	АМН 200х200(н)		ООО "Арктика"	шт	1		
		Решетка прямоугольная нерегулируемая 350х150(н)	АМН 350х150(н)		ООО "Арктика"	шт	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 200х200, δ=0,8 мм				м.п.	5,71			
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 250х150, δ=0,8 мм				м.п.	21,14			
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 350х150, δ=0,8 мм				м.п.	0,24			
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 400х200, δ=0,8 мм				м.п.	2,83			
Примечания: 1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%; 2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем.									
					СП004-10.23-ОВ2.1СО				Лист
									13
					Изм.	Кол.ч	Лист	№ док	Подп.
					Дата				

Согласовано:

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
		Система ПЕmex1.1								
			Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI120, b=13 мм				м²	31,56		
			Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8мм				м²	3,03		
			Металл для крепления воздуховодов				кг.	34,79		
		Система ПЕэл1.1								
			Дроссель клапан D=250	РЕГУЛЯР-Л-250-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
			Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=250	КПУ-1Н-О-Н-250-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø250, δ=0,6 мм				м.п.	0,29		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø250, δ=1 мм				м.п.	3,32		
			Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI120, b=13 мм				м²	3,89		
			Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8мм				м²	0,93		0,31 м²
			Металл для крепления воздуховодов				кг.	2,29		
		Система Пмон1.1								
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 350x250				м.п.	0,97		
			Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI120, b=40 мм				м²	3		
			Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020				м²	1,13		
			Кондиционер центральный каркасно-панельный, с расходом воздуха 830 м³/ч, с рамой высотой 150 мм	ВЕРОСА-500-019-03-00-УЗ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	204	
			Дроссель клапан 150x100(h)	РЕГУЛЯР-Л-150x100-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		ООО "ВЕЗА"	шт.	9	0	
			Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 350x250(h)	КПУ-1Н-О-Н-350*250-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
Взам. инв. №			Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 150x100(h)	КПУ-1Н-О-Н-150x100-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	9	0	
			Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 350x250(h)	КПУ-1Н-О-Н-350*250-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
			Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 400x200(h)	КПУ-1Н-О-Н-400*200-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
Подп. и дата			Решетка прямоугольная нерегулируемая 150x100(h)	АМН 150x100(h)		ООО "ВЕЗА"	шт	9		
			Решетка прямоугольная нерегулируемая 150x100(h)	АМР 150x100(h)		ООО "ВЕЗА"	шт	1		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 150x100, δ=0,5 мм				м.п.	3,86		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 150x100, δ=0,8 мм				м.п.	0,03		
Инв. № подл.		Примечания:								
		1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%; 2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем.						СП004-10.23-ОВ2.1СО		Лист 14
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата			

Согласовано:

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание	
			Металл для крепления воздуховодов				кг.	8,67			
		Система ДПлш1.1(2)									
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø400, δ=0,6 мм				м.п.	0,01			
			Агрегат крышный ВКОП 0	ВКОП 0-040-Н-00300/2-У1		000 "ВЕЗА"	шт.	1	52		
			Переходник крышный ПЕК-ОСА	ПЕК-ОСА-040-Н		000 "ВЕЗА"	шт.	1	10,5		
			Стакан монтажный СТАМ 401	СТАМ 401-56-Н-MV220		000 "ВЕЗА"	шт.	1	113		
			Решетка прямоугольная нерегулируемая 450х450	РОН 110 450х450		000 "ВЕЗА"	шт	1			
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 450х450, δ=0,8 мм				м.п.	2,53			
			Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI120, b=13 мм				м²	5,66			
			Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8мм				м²	0,78		0,39 м²	
			Металл для крепления воздуховодов				кг.	7,82			
		Система ДПлш1.1(3)									
			Вентилятор осевой ОСА-ЭВО	ОСА-Е260-045-Р25-Н-00150/2-У2		000 "ВЕЗА"	шт.	1	45		
			Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 400х400(h)	КПУ-1Н-3-Н-400*400-2*ф-MV220-СН-КЛ		000 "ВЕЗА"	шт.	1	0		
			Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 D=450	КПУ-1Н-3-Н-450-2*ф-MV220-СН-КЛ		000 "ВЕЗА"	шт.	1	0		
			Решетка прямоугольная нерегулируемая 400х400	РОН110 400х400		000 "ВЕЗА"	шт	1			
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 400х400, δ=0,8 мм				м.п.	12,73			
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø450, δ=1 мм				м.п.	2,65			
			Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI120, b=13 мм				м²	33,35			
			Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8мм				м²	7			
			Металл для крепления воздуховодов				кг.	44,15			
		Примечания:									
		1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%;									
		2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем.									
								СП004-10.23-ОВ2.1СО			Лист
											17

Согласовано:

Инд. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
Система ДПнбэ1.1(4)								
	Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8мм				м ²	3,26		
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	28,15		
Система ДПс1.1								
	Агрегат крышный ВКОП 0	ВКОП 0-045-Н-00300/2-У1		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	55	
	Клапан противопожарный нормально закрытый стеновой EI90 700x500(h)	КПУ-1Н-3-Н-700*500-1*ф-MV220-ВН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	9	0	
	Переходник крышный ПЕК-ОСА	ПЕК-ОСА-045-С		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	13	
	Стакан монтажный СТАМ 401	СТАМ 401-63-Н-MV220		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	126	
	Решетка прямоугольная нерегулируемая 700x500	РОН130 700x500		ООО "ВЕЗА"	шт	9		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 500x500, δ=0,8 мм				м.п.	0,71		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 630x630, δ=0,7 мм				м.п.	0,01		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 700x500, δ=0,8 мм				м.п.	3,36		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 800x300, δ=0,8 мм				м.п.	30,34		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø450, δ=0,7 мм				м.п.	0,01		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм				м ²	78,78		
	Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,7мм				м ²	0,3		0,30 м ²
	Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8мм				м ²	1,06		
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	135,51		
Примечания: 1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%; 2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем.								
					СП004-10.23-ОВ2.1СО			Лист
								20
					Изм.	Кол.ч	Лист	№ док
					Подп.	Дата		

Согласовано:

				Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
Система ДУкл1.1												
					Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм				м ²	0,4		
					Решетка прямоугольная нерегулируемая 1400х400	РОН110 1400х400		ООО "ВЕЗА"	шт	1		
					Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 1400х400(h)	КПУ-1Н-3-Н-1400*400-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
					Решетка прямоугольная нерегулируемая 500х700	РОН110 500х700		ООО "ВЕЗА"	шт	2		
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 800х400, δ=0,9 мм				м.п.	19,87		
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1100х500, δ=0,9 мм				м.п.	4,83		
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1400х400, δ=0,9 мм				м.п.	4,22		
					Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм				м ²	83,79		
					Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,9мм				м ²	4,26		
					Металл для крепления воздуховодов				кг.	114,39		
Система ДУс1.1												
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 880х880				м.п.	0,01		
					Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм				м ²	3,02		
					Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020				м ²	2,75		2,75 м ²
					Вентилятор крышный радиальный УКРОС	УКРОС61-080-ДУ400-Н-00400/6-УХЛ1		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	210	
					Стакан монтажный СТАМ 401	СТАМ 401-88-Н-MV220		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	163	
					Клапан противопожарный нормально закрытый стеновой EI90 900х500(h)	КПУ-1Н-3-Н-900*500-1*ф-MV220-ВН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	9	0	
					Решетка прямоугольная нерегулируемая 900х500	РОН 130 900х500		ООО "ВЕЗА"	шт	9		
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 900х500, δ=0,9 мм				м.п.	5,93		
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 950х600, δ=0,9 мм				м.п.	31,4		
					Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм				м ²	116,71		
					Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,9мм				м ²	1,15		
					Металл для крепления воздуховодов				кг.	147,67		
Примечания:												
1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%;												
2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем.												
											СП004-10.23-ОВ2.1СО	
											Лист	
											21	
					Изм.	Кол.ч	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Согласовано:	Изм. №	Инв. №	№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание					
						Система ВЕmex1.1													
							Дроссель клапан 300x250(h)	РЕГУЛЯР-Л-300x250-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		000 "ВЕЗА"	шт.	1	0						
							Дроссель клапан 350x350(h)	РЕГУЛЯР-Л-350x350-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		000 "ВЕЗА"	шт.	1	0						
							Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 300x250(h)	КПУ-1Н-О-Н-300*250-2*ф-MV220-СН-КЛ		000 "ВЕЗА"	шт.	1	0						
							Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 400x500(h)	КПУ-1Н-О-Н-400*500-2*ф-MV220-СН-КЛ		000 "ВЕЗА"	шт.	1	0						
							Решетка прямоугольная нерегулируемая 300x250(h)	АМН 300x250(h)		000 "Арктика"	шт	1							
							Решетка прямоугольная нерегулируемая 350x350(h)	АМН 350x350(h)		000 "Арктика"	шт	1							
							Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 300x250, δ=0,7 мм				м.п.	0,34							
							Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 300x250, δ=0,8 мм				м.п.	9,42							
							Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 350x350, δ=0,7 мм				м.п.	0,26							
							Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 500x400, δ=0,8 мм				м.п.	37,33							
							Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм				м²	81,83							
							Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,7мм				м²	0,5							
							Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8мм				м²	2,17							
							Металл для крепления воздуховодов				кг.	125,42							
Примечания:																			
1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%;																			
2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем.																			
										Изм.		Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	СП004-10.23-ОВ2.1СО		Лист
																			22