

Согласовано:

Формат: А3

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
BE4								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø560, δ=0,7мм				м.п.	0,2		
	Дефлектор вентиляционный ЦАГИ, D560	Дефлектор-560-ОЦ.-Ф		НЕВАТОМ	шт.	1	33,8	
	Крепление под дефлектор из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, D560, s=1,0мм, тип соединения: фланцевое			Россия	м²	0,53		
	Шибер круглого сечения D560	Шибер-560-ОЦ.-0.7-Н.Н		НЕВАТОМ	шт.	1		
	Бытовой осевой вентилятор O.ERRE IN 10/4	O.ERRE IN 10/4		ООО "O.ERRE"		2		
	Решетка вентиляционная с обратным клапаном ERA R1825BV	ERA R1825BV		ERA	шт.	21		
BE5								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø630, δ=0,7мм				м.п.	0,2		
	Дефлектор вентиляционный ЦАГИ, D630	Дефлектор-630-ОЦ.-Ф		НЕВАТОМ	шт.	1	60,7	
	Крепление под дефлектор из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, D630, s=1,0мм, тип соединения: фланцевое			Россия	м²	0,59		
	Шибер круглого сечения D630	Шибер-630-ОЦ.-0.7-Н.Н		НЕВАТОМ	шт.	1		
	Бытовой осевой вентилятор O.ERRE IN 10/4	O.ERRE IN 10/4		ООО "O.ERRE"		2		
	Решетка прямоугольная регулируемая 100x250	AMP 100x250		Арктика	шт	21		
BE6								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø630, δ=0,7мм				м.п.	0,2		
	Дефлектор вентиляционный ЦАГИ, D630	Дефлектор-630-ОЦ.-Ф		НЕВАТОМ	шт.	1	60,7	
	Крепление под дефлектор из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, D630, s=1,0мм, тип соединения: фланцевое			Россия	м²	0,59		
	Шибер круглого сечения D630	Шибер-630-ОЦ.-0.7-Н.Н		НЕВАТОМ	шт.	1		
	Бытовой осевой вентилятор O.ERRE IN 10/4	O.ERRE IN 10/4		ООО "O.ERRE"		2		
	Решетка прямоугольная регулируемая 100x250	AMP 100x250		Арктика	шт	21		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
BE7								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø800, δ=1мм				м.п.	0,2		
	Дефлектор вентиляционный ЦАГИ, D630	Дефлектор-800-ОЦ.-Ф		НЕВАТОМ	шт.	1	60,7	
	Крепление под дефлектор из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, D800, s=1,0мм, тип соединения: фланцевое			Россия	м²	0,75		
	Шибер круглого сечения D800	Шибер-800-ОЦ.-0.7-Н.Н		НЕВАТОМ	шт.	1		
	Бытовой осевой вентилятор O.ERRE IN 10/4	O.ERRE IN 10/4		ООО "O.ERRE"		2		
	Решетка вентиляционная с обратным клапаном ERA R1825BV	ERA R1825BV		ERA	шт.	21		
BE8								
	Бытовой осевой вентилятор O.ERRE IN 10/4	O.ERRE IN 10/4		ООО "O.ERRE"		2		
	Решетка вентиляционная с обратным клапаном ERA R1825BV	ERA R1825BV		ERA	шт.	21		
BE9								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø560, δ=0,7мм				м.п.	0,2		
	Дефлектор вентиляционный ЦАГИ, D560	Дефлектор-560-ОЦ.-Ф		НЕВАТОМ	шт.	1	33,8	
	Крепление под дефлектор из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, D560, s=1,0мм, тип соединения: фланцевое			Россия	м²	0,53		
	Шибер круглого сечения D560	Шибер-560-ОЦ.-0.7-Н.Н		НЕВАТОМ	шт.	1		
	Бытовой осевой вентилятор O.ERRE IN 10/4	O.ERRE IN 10/4		ООО "O.ERRE"		2		
	Решетка вентиляционная с обратным клапаном ERA R1825BV	ERA R1825BV		ERA	шт.	21		
BE10								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø630, δ=0,7мм				м.п.	0,2		
	Дефлектор вентиляционный ЦАГИ, D630	Дефлектор-630-ОЦ.-Ф		НЕВАТОМ	шт.	1	60,7	
	Крепление под дефлектор из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, D630, s=1,0мм, тип соединения: фланцевое			Россия	м²	0,59		
	Шибер круглого сечения D630	Шибер-630-ОЦ.-0.7-Н.Н		НЕВАТОМ	шт.	1		
	Бытовой осевой вентилятор O.ERRE IN 10/4	O.ERRE IN 10/4		ООО "O.ERRE"		2		
	Решетка прямоугольная регулируемая 100x250	AMP 100x250		Арктика	шт	21		
								Лист
					СП004-10.23-ОВ2.2.С			2
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
BE11								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø630, δ=0,7мм				м.п.	0,2		
	Дефлектор вентиляционный ЦАГИ, D630	Дефлектор-630-ОЦ.-Ф		НЕВАТОМ	шт.	1	60,7	
	Крепление под дефлектор из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, D630, s=1,0мм, тип соединения: фланцевое			Россия	м²	0,59		
	Шибер круглого сечения D630	Шибер-630-ОЦ.-0.7-Н.Н		НЕВАТОМ	шт.	1		
	Бытовой осевой вентилятор O.ERRE IN 10/4	O.ERRE IN 10/4		ООО "O.ERRE"		2		
	Решетка прямоугольная регулируемая 100x250	AMP 100x250		Арктика	шт	21		
BE12								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø560, δ=0,7мм				м.п.	0,2		
	Дефлектор вентиляционный ЦАГИ, D560	Дефлектор-560-ОЦ.-Ф		НЕВАТОМ	шт.	1	33,8	
	Крепление под дефлектор из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, D560, s=1,0мм, тип соединения: фланцевое			Россия	м²	0,53		
	Шибер круглого сечения D560	Шибер-560-ОЦ.-0.7-Н.Н		НЕВАТОМ	шт.	1		
	Бытовой осевой вентилятор O.ERRE IN 10/4	O.ERRE IN 10/4		ООО "O.ERRE"		2		
	Решетка вентиляционная с обратным клапаном ERA R1825BV	ERA R1825BV		ERA	шт.	21		
BE13								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø630, δ=0,7мм				м.п.	0,2		
	Дефлектор вентиляционный ЦАГИ, D630	Дефлектор-630-ОЦ.-Ф		НЕВАТОМ	шт.	1	60,7	
	Крепление под дефлектор из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, D630, s=1,0мм, тип соединения: фланцевое			Россия	м²	0,59		
	Шибер круглого сечения D630	Шибер-630-ОЦ.-0.7-Н.Н		НЕВАТОМ	шт.	1		
	Бытовой осевой вентилятор O.ERRE IN 10/4	O.ERRE IN 10/4		ООО "O.ERRE"		2		
	Решетка прямоугольная регулируемая 100x250	AMP 100x250		Арктика	шт	21		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
BE14								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø560, δ=0,7мм				м.п.	0,2		
	Дефлектор вентиляционный ЦАГИ, D560	Дефлектор-560-ОЦ.-Ф		НЕВАТОМ	шт.	1	33,8	
	Крепление под дефлектор из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, D560, s=1,0мм, тип соединения: фланцевое			Россия	м²	0,53		
	Шибер круглого сечения D560	Шибер-560-ОЦ.-0.7-Н.Н		НЕВАТОМ	шт.	1		
	Бытовой осевой вентилятор O.ERRE IN 10/4	O.ERRE IN 10/4		ООО "O.ERRE"		2		
	Решетка вентиляционная с обратным клапаном ERA R1825BV	ERA R1825BV		ERA	шт.	21		
BE15								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø710, δ=0,7мм				м.п.	0,2		
	Дефлектор вентиляционный ЦАГИ, D560	Дефлектор-560-ОЦ.-Ф		НЕВАТОМ	шт.	1	33,8	
	Крепление под дефлектор из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, D710, s=1,0мм, тип соединения: фланцевое			Россия	м²	0,67		
	Шибер круглого сечения D710	Шибер-710-ОЦ.-0.7-Н.Н		НЕВАТОМ	шт.	1		
	Бытовой осевой вентилятор O.ERRE IN 10/4	O.ERRE IN 10/4		ООО "O.ERRE"		2		
	Решетка вентиляционная с обратным клапаном ERA R1825BV	ERA R1825BV		ERA	шт.	21		
	Решетка прямоугольная регулируемая 100х250	AMP 100х250		Арктика	шт	46		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 250х100, δ=0,5мм				м.п.	3,68		
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	4,83		
BE16								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø630, δ=0,7мм				м.п.	0,2		
	Дефлектор вентиляционный ЦАГИ, D630	Дефлектор-630-ОЦ.-Ф		НЕВАТОМ	шт.	1	60,7	
	Крепление под дефлектор из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, D630, s=1,0мм, тип соединения: фланцевое			Россия	м²	0,59		
	Шибер круглого сечения D630	Шибер-630-ОЦ.-0.7-Н.Н		НЕВАТОМ	шт.	1		
	Бытовой осевой вентилятор O.ERRE IN 10/4	O.ERRE IN 10/4		ООО "O.ERRE"		2		
	Решетка прямоугольная регулируемая 100х250	AMP 100х250		Арктика	шт	21		
					СП004-10.23-ОВ2.2.С			Лист
								3.1
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
BE17								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø560, δ=0,7мм				м.п.	0,2		
	Дефлектор вентиляционный ЦАГИ, D560	Дефлектор-560-ОЦ.-Ф		НЕВАТОМ	шт.	1	33,8	
	Крепление под дефлектор из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, D560, s=1,0мм, тип соединения: фланцевое			Россия	м²	0,53		
	Шибер круглого сечения D560	Шибер-560-ОЦ.-0.7-Н.Н		НЕВАТОМ	шт.	1		
	Бытовой осевой вентилятор O.ERRE IN 10/4	O.ERRE IN 10/4		ООО "O.ERRE"		2		
	Решетка вентиляционная с обратным клапаном ERA R1825BV	ERA R1825BV		ERA	шт.	21		
BE18								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø630, δ=0,7мм				м.п.	0,2		
	Дефлектор вентиляционный ЦАГИ, D630	Дефлектор-630-ОЦ.-Ф		НЕВАТОМ	шт.	1	60,7	
	Крепление под дефлектор из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, D630, s=1,0мм, тип соединения: фланцевое			Россия	м²	0,59		
	Шибер круглого сечения D630	Шибер-630-ОЦ.-0.7-Н.Н		НЕВАТОМ	шт.	1		
	Бытовой осевой вентилятор O.ERRE IN 10/4	O.ERRE IN 10/4		ООО "O.ERRE"		2		
	Решетка прямоугольная регулируемая 100x250	AMP 100x250		Арктика	шт	21		
BE19								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø630, δ=0,7мм				м.п.	0,2		
	Дефлектор вентиляционный ЦАГИ, D630	Дефлектор-630-ОЦ.-Ф		НЕВАТОМ	шт.	1	60,7	
	Крепление под дефлектор из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, D630, s=1,0мм, тип соединения: фланцевое			Россия	м²	0,59		
	Шибер круглого сечения D630	Шибер-630-ОЦ.-0.7-Н.Н		НЕВАТОМ	шт.	1		
	Бытовой осевой вентилятор O.ERRE IN 10/4	O.ERRE IN 10/4		ООО "O.ERRE"		2		
	Решетка прямоугольная регулируемая 100x250	AMP 100x250		Арктика	шт	21		
					СП004-10.23-ОВ2.2.С			Лист
								3.2
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
BE20								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø560, δ=0,7мм				м.п.	0,2		
	Дефлектор вентиляционный ЦАГИ, D560	Дефлектор-560-ОЦ.-Ф		НЕВАТОМ	шт.	1	33,8	
	Крепление под дефлектор из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, D560, s=1,0мм, тип соединения: фланцевое			Россия	м²	0,53		
	Шибер круглого сечения D560	Шибер-560-ОЦ.-0.7-Н.Н		НЕВАТОМ	шт.	1		
	Бытовой осевой вентилятор O.ERRE IN 10/4	O.ERRE IN 10/4		ООО "O.ERRE"		2		
	Решетка вентиляционная с обратным клапаном ERA R1825BV	ERA R1825BV		ERA	шт.	21		
BE21								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø560, δ=0,7мм				м.п.	0,2		
	Дефлектор вентиляционный ЦАГИ, D560	Дефлектор-560-ОЦ.-Ф		НЕВАТОМ	шт.	1	33,8	
	Крепление под дефлектор из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, D560, s=1,0мм, тип соединения: фланцевое			Россия	м²	0,53		
	Шибер круглого сечения D560	Шибер-560-ОЦ.-0.7-Н.Н		НЕВАТОМ	шт.	1		
	Бытовой осевой вентилятор O.ERRE IN 10/4	O.ERRE IN 10/4		ООО "O.ERRE"		2		
	Решетка вентиляционная с обратным клапаном ERA R1825BV	ERA R1825BV		ERA	шт.	21		
BE22								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø630, δ=0,7мм				м.п.	0,2		
	Дефлектор вентиляционный ЦАГИ, D630	Дефлектор-630-ОЦ.-Ф		НЕВАТОМ	шт.	1	60,7	
	Крепление под дефлектор из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, D630, s=1,0мм, тип соединения: фланцевое			Россия	м²	0,59		
	Шибер круглого сечения D630	Шибер-630-ОЦ.-0.7-Н.Н		НЕВАТОМ	шт.	1		
	Бытовой осевой вентилятор O.ERRE IN 10/4	O.ERRE IN 10/4		ООО "O.ERRE"		2		
	Решетка прямоугольная регулируемая 100x250	AMP 100x250		Арктика	шт	21		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
ВЕкл1.2								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 400х150				м.п.	1,62		
	Врезка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 250х400-250х400, δ=0,8мм				шт.	1		0,03 м²
	Врезка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 300х450-300х450, δ=0,8мм				шт.	1		0,03 м²
	Врезка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 400х150-400х150, δ=0,8мм				шт.	1		0,02 м²
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 450х500, δ=0,8мм				шт.	1		0,27 м²
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм				м²	6,46		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, 150х400-150х400, δ=0,8мм				шт.	4		0,19 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, 400х150-400х150, δ=0,7мм				шт.	2		0,27 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 150х400-150х400, δ=0,7мм				шт.	2		0,37 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 150х400-150х400, δ=0,8мм				шт.	2		0,37 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 400х150-400х150, δ=0,8мм				шт.	2		0,55 м²
	Дроссель клапан 200х150	ДК			шт.	4	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 300х150(h)	КПУ-1Н-О-Н-300*150-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 400х200(h)	КПУ-1Н-О-Н-400*200-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 400х250(h)	КПУ-1Н-О-Н-400*250-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 450х300(h)	КПУ-1Н-О-Н-450*300-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Решетка прямоугольная не регулируемая	АМН 250х150		Арктика	шт	1		
	Решетка прямоугольная не регулируемая	АМН 300х150		Арктика	шт	1		
	Решетка прямоугольная не регулируемая	АМН 400х150		Арктика	шт	1		
	Решетка прямоугольная не регулируемая	АМН 400х200		Арктика	шт	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 250х150, δ=0,8мм				м.п.	3,86		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 300х150, δ=0,8мм				м.п.	4,36		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 400х150, δ=0,8мм				м.п.	6,52		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 400х200, δ=0,8мм				м.п.	0,74		
					СП004-10.23-ОВ2.2.С			Лист
								5
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
ВЕкл1.2								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 400х250, δ=0,8мм				м.п.	1,35		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 450х300, δ=0,8мм				м.п.	4,23		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 500х450, δ=0,8мм				м.п.	80,89		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тизол	м²	181,44		
	Врезка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 300х150-300х150, δ=0,8мм				шт.	1		0,02 м²
	Врезка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 400х200-400х200, δ=0,8мм				шт.	1		0,02 м²
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 450х300, δ=0,8мм				шт.	1		0,17 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, 300х450-300х450, δ=0,8мм				шт.	2		0,38 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 150х250-150х250, δ=0,8мм				шт.	2		0,26 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 300х150-300х150, δ=0,8мм				шт.	1		0,38 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 400х200-400х200, δ=0,8мм				шт.	1		0,63 м²
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 400х250-250х150, δ=0,8мм				шт.	1		0,32 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	333,27		
ВЕкол1.2								
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=160	КПУ-1Н-О-Н-160-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Диффузор круглый	ДПУ-М 160			шт.	1	0,35	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=0,5мм				м.п.	1,18		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=1мм				м.п.	72,01		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тизол	м²	38,58		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, Ø160-Ø160, δ=0,5мм				шт.	2		0,13 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, Ø160-Ø160, δ=1мм				шт.	1		0,13 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	43,91		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
ВЕку1.2								
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=100	КПУ-1Н-О-Н-100-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Диффузор круглый	ДПУ-М 100			шт.	1	0,2	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø100, δ=0,5мм				м.п.	0,35		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø100, δ=1мм				м.п.	70,91		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	24,55		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø100-ø100, δ=0,5мм				шт.	1		0,05 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø100-ø100, δ=1мм				шт.	1		0,05 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	42,75		
ВЕmex1.2								
	Врезка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 250x400-250x400, δ=0,8мм				шт.	1		0,03 м²
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 400x500, δ=0,8мм				шт.	1		0,25 м²
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм				м²	0,27		
	Дроссель клапан 200x150	ДК			шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 400x200(h)	КПУ-1Н-О-Н-400*200-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 400x250(h)	КПУ-1Н-О-Н-400*250-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Решетка прямоугольная не регулируемая	АМН 400x200		Арктика	шт	1		
	Решетка прямоугольная не регулируемая	АМН 400x250		Арктика	шт	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 400x200, δ=0,8мм				м.п.	0,72		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 400x250, δ=0,8мм				м.п.	0,81		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 500x400, δ=0,8мм				м.п.	80,89		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	149,77		
	Врезка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 200x400-200x400, δ=0,8мм				шт.	1		0,02 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	42,75		
					СП004-10.23-ОВ2.2.С			Лист
								7
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
Ванн1.2								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø100, δ=0,5мм				м.п.	0,14		
	Дроссель клапан D=125	ДК			шт.	1	0	
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм				м²	0,12		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, ø125-ø125, δ=1мм				шт.	1		0,04 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø125-ø125, δ=1мм				шт.	1		0,08 м²
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, ø125-ø100, δ=0,5мм				шт.	1		0,01 м²
	Вентилятор радиальный с назад загнутыми лопатками для компактных систем приточной и вытяжной вентиляции канальный для круглых воздуховодов, 230 В, 68 Вт, общепромышленного исполнения, УЗ , d=100мм комплектно с: - хомуты монтажные (2 шт.)	Канал-ВЕНТ-100 Канал-МК-100		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	5,62	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125	КПУ-1Н-О-Н-125-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Сетка круглая Ø125	Сетка круглая Ø125		Арктика	шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø100, δ=0,5мм				м.п.	0,14		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=0,5мм				м.п.	0,4		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=1мм				м.п.	84,98		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тизол	м²	36,39		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, ø125-ø125, δ=1мм				шт.	1		0,04 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø125-ø125, δ=1мм				шт.	4		0,08 м²
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, ø125-ø100, δ=0,5мм				шт.	1		0,01 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	51,39		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
ВБКм1.2(1-1)								
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=200	КПУ-1Н-О-Н-200-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø200, δ=0,6мм				м.п.	0,13		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø200, δ=1мм				м.п.	90,31		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м ²	60,76		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, ø200, δ=0,6мм				шт.	1		0,08 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø200-ø200, δ=1мм				шт.	6		0,20 м ²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	54,26		
ВБКм1.2(1-2)								
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=200	КПУ-1Н-О-Н-200-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø200, δ=0,6мм				м.п.	0,13		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø200, δ=1мм				м.п.	90,84		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м ²	61,11		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, ø200, δ=0,6мм				шт.	1		0,08 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø200-ø200, δ=1мм				шт.	6		0,20 м ²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	54,58		
ВБКм1.2(2-1)								
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=160	КПУ-1Н-О-Н-160-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=0,5мм				м.п.	0,1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=1мм				м.п.	72,54		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м ²	38,99		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, ø160, δ=0,5мм				шт.	1		0,06 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø160-ø160, δ=1мм				шт.	2		0,13 м ²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	43,58		
								Лист
					СП004-10.23-ОВ2.2.С			8
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
Вδкм1.2(2-2)								
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=160	КПУ-1Н-О-Н-160-2ф-MV220-СН-К/Л		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=0,5мм				м.п.	0,1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=1мм				м.п.	73,11		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	39,3		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, ø160, δ=0,5мм				шт.	1		0,06 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø160-ø160, δ=1мм				шт.	2		0,13 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	43,92		
Вδкм1.2(3-1)								
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм				м²	0,46		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, ø200-ø200, δ=1мм				шт.	1		0,07 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø200-ø200, δ=1мм				шт.	2		0,20 м²
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=200	КПУ-1Н-О-Н-200-2ф-MV220-СН-К/Л		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø200, δ=0,6мм				м.п.	0,12		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø200, δ=1мм				м.п.	92,49		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	61,81		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, ø200, δ=0,6мм				шт.	1		0,08 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø200-ø200, δ=1мм				шт.	4		0,20 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	55,56		
Вδкм1.2(3-2)								
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм				м²	0,27		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, ø200-ø200, δ=1мм				шт.	1		0,07 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø200-ø200, δ=1мм				шт.	1		0,20 м²
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=200	КПУ-1Н-О-Н-200-2ф-MV220-СН-К/Л		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø200, δ=0,6мм				м.п.	0,12		
						СП004-10.23-ОВ2.2.С		Лист
								9

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
Вδкм1.2(3-2)								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø200, δ=1мм				м.п.	93,16		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	62,25		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, ø200, δ=0,6мм				шт.	1		0,08 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø200-ø200, δ=1мм				шт.	4		0,20 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	55,96		
Вδкм1.2(4-1)								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø200, δ=1мм				м.п.	10,83		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм				м²	7,51		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, ø200-ø200, δ=1мм				шт.	2		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø200-ø200, δ=1мм				шт.	1		0,20 м²
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=200	КПУ-1Н-О-Н-200-2ф-MV220-СН-К/Л		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø200, δ=0,6мм				м.п.	0,16		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø200, δ=1мм				м.п.	86,01		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	57,93		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, ø200, δ=0,6мм				шт.	1		0,08 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø200-ø200, δ=1мм				шт.	6		0,20 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	58,20		
Вδкм1.2(4-2)								
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм				м²	0,37		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, ø200-ø200, δ=1мм				шт.	2		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø200-ø200, δ=1мм				шт.	1		0,20 м²
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=200	КПУ-1Н-О-Н-200-2ф-MV220-СН-К/Л		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø200, δ=0,6мм				м.п.	0,16		
						СП004-10.23-ОВ2.2.С		Лист
								10

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
Вδкм1.2(4-2)								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø200, δ=1мм				м.п.	95,84		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	64,42		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, ø200, δ=0,6мм				шт.	1		0,08 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø200-ø200, δ=1мм				шт.	6		0,20 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	57,60		
Вδкм1.2(5-1)								
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=160	КПУ-1Н-О-Н-160-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=0,5мм				м.п.	0,14		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=1мм				м.п.	96,46		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	52,75		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, ø160, δ=0,5мм				шт.	1		0,06 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, ø160-ø160, δ=1мм				шт.	2		0,05 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø160-ø160, δ=1мм				шт.	9		0,13 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	57,95		
Вδкм1.2(5-2)								
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=160	КПУ-1Н-О-Н-160-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=0,5мм				м.п.	0,14		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=1мм				м.п.	97,34		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	53,22		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, ø160, δ=0,5мм				шт.	1		0,06 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, ø160-ø160, δ=1мм				шт.	2		0,05 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø160-ø160, δ=1мм				шт.	9		0,13 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	58,48		
								Лист
					СП004-10.23-ОВ2.2.С			11
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
Вδкм1.2(6-1)								
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=160	КПУ-1Н-О-Н-160-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=0,5мм				м.п.	0,05		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=1мм				м.п.	74,22		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м ²	40,02		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, ø160, δ=0,5мм				шт.	1		0,06 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø160-ø160, δ=1мм				шт.	3		0,13 м ²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	44,56		
Вδкм1.2(6-2)								
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=160	КПУ-1Н-О-Н-160-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=0,5мм				м.п.	0,05		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=1мм				м.п.	73,03		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м ²	39,38		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, ø160, δ=0,5мм				шт.	1		0,06 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø160-ø160, δ=1мм				шт.	3		0,13 м ²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	43,85		
Вδкм1.2(7-1)								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø250, δ=1мм				м.п.	0,72		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм				м ²	5,79		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, ø250-ø250, δ=1мм				шт.	4		0,15 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø250-ø250, δ=1мм				шт.	1		0,31 м ²
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=250	КПУ-1Н-О-Н-250-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø250, δ=0,6мм				м.п.	0,09		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø250, δ=1мм				м.п.	89,09		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м ²	69,73		
								Лист
					СП004-10.23-ОВ2.2.С			12
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
Вδкм1.2(7-1)								
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, ø250, δ=0,6мм				шт.	1		0,11 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø250-ø250, δ=1мм				шт.	4		0,31 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	62,93		
Вδкм1.2(7-2)								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø250, δ=1мм				м.п.	0,72		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм				м²	5,51		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, ø250-ø250, δ=1мм				шт.	4		0,15 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø250-ø250, δ=1мм				шт.	1		0,31 м²
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=250	КПУ-1Н-О-Н-250-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø250, δ=0,6мм				м.п.	0,09		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø250, δ=1мм				м.п.	87,79		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	68,95		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, ø250, δ=0,6мм				шт.	1		0,11 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø250-ø250, δ=1мм				шт.	4		0,31 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	62,02		
Вмон1.2								
	Вентилятор крышный шумоизолированный КРОШ	КРОШ-40-4-У1		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	78	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 565х565				м.п.	0,01		
	Стакан монтажный СТАМ 360	СТАМ 360-57-Н		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	45	
	Дроссель клапан 200х150	ДК			шт.	23	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 200х150(н)	КПУ-1Н-О-Н-200*150-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	23	0	
	Решетка прямоугольная регулируемая	АМН 200х150		Арктика	шт	23		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 200х150, δ=0,8мм				м.п.	5,29		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	3,91		
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	4,80		
								Лист
					СП004-10.23-ОВ2.2.С			12.1
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количе-ство	Масса ед., кг.	Примечание
Вс/у1.2(1)								
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125	КПУ-1Н-О-Н-125-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=0,5мм				м.п.	0,02		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=1мм				м.п.	90,18		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м ²	38,71		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, ø125, δ=0,5мм				шт.	1		0,04 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø125-ø125, δ=1мм				шт.	6		0,08 м ²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	54,12		
Вс/у1.2(2)								
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125	КПУ-1Н-О-Н-125-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=0,5мм				м.п.	0,1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=1мм				м.п.	73,99		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м ²	31,53		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, ø125, δ=0,5мм				шт.	1		0,04 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø125-ø125, δ=1мм				шт.	2		0,08 м ²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	44,45		
Вс/у1.2(3)								
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм				м ²	0,12		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, ø125-ø125, δ=1мм				шт.	1		0,04 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø125-ø125, δ=1мм				шт.	1		0,08 м ²
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125	КПУ-1Н-О-Н-125-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=0,5мм				м.п.	0,03		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=1мм				м.п.	89,47		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м ²	38,18		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, ø125, δ=0,5мм				шт.	1		0,04 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø125-ø125, δ=1мм				шт.	3		0,08 м ²
								Лист
					СП004-10.23-ОВ2.2.С			13
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	53,70		
Вс/у1.2(4)								
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм				м²	0,08		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, ø125-ø125, δ=1мм				шт.	2		0,04 м²
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, ø125-ø125, δ=1мм				шт.	1		0,00 м²
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125	КПУ-1Н-О-Н-125-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, ø125, δ=0,5мм				м.п.	0,05		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, ø125, δ=1мм				м.п.	93,46		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	40,02		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, ø125, δ=0,5мм				шт.	1		0,04 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø125-ø125, δ=1мм				шт.	5		0,08 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	56,10		
Вс/у1.2(5)								
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125	КПУ-1Н-О-Н-125-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, ø125, δ=0,5мм				м.п.	0,03		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, ø125, δ=1мм				м.п.	97,96		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	42,26		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, ø125, δ=0,5мм				шт.	1		0,04 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, ø125-ø125, δ=1мм				шт.	3		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø125-ø125, δ=1мм				шт.	8		0,08 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	58,79		
Вс/у1.2(6)								
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125	КПУ-1Н-О-Н-125-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, ø125, δ=0,5мм				м.п.	0,07		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, ø125, δ=1мм				м.п.	73,4		
								Лист
					СП004-10.23-ОВ2.2.С			14
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количе-ство	Масса ед., кг.	Примечание
Вс/у1.2(6)								
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м ²	31,36		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, Ø125, δ=0,5мм				шт.	1		0,04 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, Ø125-Ø125, δ=1мм				шт.	3		0,08 м ²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	44,08		
Вс/у1.2(7)								
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125	КПУ-1Н-О-Н-125-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=0,5мм				м.п.	0,01		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=1мм				м.п.	89,01		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м ²	38,13		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, Ø125, δ=0,5мм				шт.	1		0,04 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, Ø125-Ø125, δ=1мм				шт.	5		0,08 м ²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	53,41		
Вэл1.2								
	Вентилятор радиальный с назад загнутыми лопатками для компактных систем приточной и вытяжной вентиляции канальный для круглых воздуховодов, 230 В, 100 Вт, общепромышленного исполнения, УЗ , d=160мм комплектно с: - хомуты монтажные (2 шт.) - опорные стойки (1 компл.)	Канал-ВЕНТ-160 Канал-МК-160 Канал-КМВ-2		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	7,34	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø225, δ=1мм				м.п.	3,41		
	Дроссель клапан D=225	ДК			шт.	1	0	
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм				м ²	3,1		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, Ø225-Ø225, δ=1мм				шт.	3		
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, Ø225-Ø160, δ=0,5мм				шт.	2		0,04 м ²
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=225	КПУ-1Н-О-Н-225-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Сетка круглая Ø225	Сетка круглая Ø225		Арктика	шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=0,5мм				м.п.	0,24		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø225, δ=0,6мм				м.п.	0,47		
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата	СП004-10.23-ОВ2.2.С	
							Лист	
							15	

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
	Металл для крепления воздухопроводов				кг.	55,86		
ДПЕлк1.2								
	Клапан сброса избыточного давления ОКСИД	ОКСИД-1150х800-1*ф-МС-0-0		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Сетка прямоугольная	Сетка 1150х800		Арктика		2		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1150х800, δ=0,9мм				м.п.	0,22		
	Металл для крепления воздухопроводов				кг.	0,96		
ДПЕлш1.2(1)								
	Клапан противопожарный нормально закрытый морозостойкий канальный EI120 800х500(h)	КПУ-2Н-3-МС-850*450-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Клапан сброса избыточного давления ОКСИД	ОКСИД-850х450-1*ф-МС-0-0		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Сетка прямоугольная			Арктика	шт	1		
	Сетка прямоугольная	Сетка 850х450		Арктика	шт	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 850х450, δ=0,7мм				м.п.	1,86		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 450х850-450х850, δ=0,7мм				шт.	2		1,86 м²
	Металл для крепления воздухопроводов				кг.	8,11		
ДПЕлш1.2(2)								
	Клапан противопожарный нормально закрытый морозостойкий канальный EI120 800х500(h)	КПУ-2Н-3-МС-850*450-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Клапан сброса избыточного давления ОКСИД	ОКСИД-850х450-1*ф-МС-0-0		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Сетка прямоугольная			Арктика	шт	1		
	Сетка прямоугольная	Сетка 850х450		Арктика	шт	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 850х450, δ=0,7мм				м.п.	1,86		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 450х850-450х850, δ=0,7мм				шт.	2		1,86 м²
	Металл для крепления воздухопроводов				кг.	8,11		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
ДПкл1.2								
	Вентилятор осевой ОСА-ЭВО	ОСА-Е266-045-Р35-Н-00300/2-У2		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	60	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 800х300				м.п.	1,41		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø450, δ=0,7мм				м.п.	0,3		
	Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 800х300(h)	КПУ-1Н-3-Н-800*300-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 300х800-300х800, δ=0,8мм				шт.	2		1,19 м²
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 800х300-Ø450, δ=0,7мм				шт.	2		0,42 м²
	Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, δ=50 мм				м²	6,05		
	Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 800х300(h)	КПУ-1Н-3-Н-800*300-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально закрытый стеновой EI90 700х500(h)	КПУ-1Н-3-Н-700*500-1ф-MV220-ВН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
	Решетка прямоугольная не регулируемая	РОН-130 700х500		ООО "ВЕЗА"	шт	2		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 700х500, δ=0,8мм				м.п.	0,3		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 800х300, δ=0,8мм				м.п.	16,19		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	42,71		
	Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, δ=50 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	0,26		
	Врезка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 500х700-500х700, δ=0,8мм				шт.	2		0,05 м²
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 800х300, δ=0,8мм				шт.	1		0,30 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 300х800-300х800, δ=0,8мм				шт.	3		1,19 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 800х300-800х300, δ=0,8мм				шт.	1		1,98 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	78,44		
ДПкл1.2(1)								
	Вентилятор осевой с цилиндрическим корпусом для противодымной приточной вентиляции сетевой, D=630 мм, двигатель 112M2 400 В, 7.5 кВт, 50 Гц, n=3000 об/мин, общепромышленного исполнения, У2, с фланцевым соединением d=630 мм	ОСА 501-063-Н-00750/2-У2		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	90	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 650х500				м.п.	3,09		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø630, δ=0,7мм				м.п.	0,37		
	Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 650х500(h)	КПУ-1Н-3-Н-650*500-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
								Лист
					СП004-10.23-ОВ2.2.С			16
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количе-ство	Масса ед., кг.	Примечание
ДПлк1.2(1)								
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI60, δ=5 мм				м ²	9,9		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, 500х650-500х650, δ=0,8мм				шт.	2		0,85 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, 650х500-650х500, δ=0,8мм				шт.	1		0,97 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 650х500-650х500, δ=0,7мм				шт.	1		1,94 м ²
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 650х500-Ø630, δ=0,7мм				шт.	2		0,43 м ²
	Клапан противопожарный нормально закрытый стеновой EI90 550х1000(h)	КПУ-1Н-3-Н-550*1000-1ф-MV220-ВН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Решетка прямоугольная не регулируемая	РОН-130 550х1000		ООО "ВЕЗА"	шт	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 650х500, δ=0,8мм				м.п.	15,74		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1000х550, δ=0,8мм				м.п.	0,17		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI60, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м ²	45,84		
	Врезка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 1000х550-1000х550, δ=0,8мм				шт.	1		0,06 м ²
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 500х650, δ=0,8мм				шт.	1		0,38 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, 500х650-500х650, δ=0,8мм				шт.	2		0,85 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, 650х500-650х500, δ=0,8мм				шт.	1		0,97 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 500х650-500х650, δ=0,8мм				шт.	1		1,70 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 650х500-650х500, δ=0,8мм				шт.	2		1,94 м ²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	84,09		
ДПлш1.2(1)								
	Агрегат крышный ВКОП 0	ВКОП 0-071-Н-00550/2-У1		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	105	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 900х900				м.п.	0,01		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø710, δ=0,7мм				м.п.	0,01		
	Стакан монтажный СТАМ 401	СТАМ 401-90-Н-MV220		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	168	
	Переходник крышный ПЕК-ОСА	ПЕК-ОСА-071-С		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	25	
	Сетка прямоугольная	Сетка 1000х450		Арктика	шт.	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1000х450, δ=0,8мм				м.п.	0,25		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м ²	0,74		
						СП004-10.23-ОВ2.2.С		Лист
								16.1
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	1,17		
ДПлш1.2(2)								
	Агрегат крышный ВКОП 0	ВКОП 0-071-Н-00550/2-У1		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	105	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 900х900				м.п.	0,01		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø710, δ=0,7мм				м.п.	0,01		
	Стакан монтажный СТАМ 401	СТАМ 401-90-Н-MV220		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	168	
	Переходник крышный ПЕК-ОСА	ПЕК-ОСА-071-С		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	25	
	Сетка прямоугольная	Сетка 1000х450		Арктика	шт.	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1000х450, δ=0,8мм				м.п.	0,25		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тизол	м²	0,74		
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	1,17		
ДПлш1.2(3)								
	Агрегат крышный ВКОП 0	ВКОП 0-071-Н-00750/2-У1		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	113	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 850х450				м.п.	3,79		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø710, δ=0,7мм				м.п.	0,01		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI120, δ=13 мм				м²	10,26		
	Переходник крышный ПЕК-ОСА	ПЕК-ОСА-071-С		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	25	
	Стакан монтажный СТАМ 401	СТАМ 401-90-Н-MV220		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	168	
	Сетка прямоугольная	Сетка 850х450		Арктика	шт.	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 850х450, δ=0,8мм				м.п.	0,35		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI120, δ=13 мм	МБОР-М-13Ф		Тизол	м²	4,66		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 450х850-450х850, δ=0,8мм				шт.	2		1,86 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	18,06		
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата СП004-10.23-ОВ2.2.С Лист 17								

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
ДПлш1.2(4)								
	Вентилятор осевой с цилиндрическим корпусом для противодымной приточной вентиляции сетевой, D=630 мм, двигатель 80B2 400 В, 2,2 кВт, 50 Гц, n=3000 об/мин, общепромышленного исполнения, У2, с фланцевым соединением d=630 мм	ОСА 501-063-Н-00220/2-У2		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	45	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 400х300				м.п.	0,48		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø630, δ=0,7мм				м.п.	0,32		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI120, δ=13 мм				м ²	4,87		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 300х400-300х400, δ=0,8мм				шт.	2		0,69 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 400х300-400х300, δ=0,8мм				шт.	2		0,79 м ²
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, Ø630-400х300, δ=0,7мм				шт.	2		0,43 м ²
	Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI120 400х300(h)	КПУ-2Н-З-Н-400*300-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
	Сетка прямоугольная	Сетка 400х300		Арктика	шт.	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 400х300, δ=0,8мм				м.п.	15,21		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI120, δ=13 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м ²	20,34		
	Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, δ=50 мм	РОКВУЛ ALU1 WIRED MAT 105 EI 150		РОКВУЛ	м ²	2,53		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 400х300-400х300, δ=0,8мм				шт.	1		0,79 м ²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	54,57		
ДПнδз1.2(1)								
	Вентилятор осевой ОСА-ЭВ0	ОСА-Е266-063-Р35-Н-00750/2-У1		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	95	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 800х650				м.п.	2,68		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø630, δ=0,7мм				м.п.	0,4		
	Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 800х650(h)	КПУ-1Н-З-Н-800*650-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI60, δ=5 мм				м ²	15,9		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 650х800-650х800, δ=0,8мм				шт.	3		2,65 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 800х650-800х650, δ=0,8мм				шт.	1		2,97 м ²
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 800х650-Ø630, δ=0,7мм				шт.	2		0,49 м ²
	Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, δ=50 мм				м ²	4,73		
					СП004-10.23-ОВ2.2.С			Лист
								18
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количе-ство	Масса ед., кг.	Примечание
ДПнДэ1.2(1)								
	Клапан противопожарный нормально закрытый стеновой EI90 550х900(h)	КПУ-1Н-З-Н-550*900-1ф-MV220-ВН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	23	0	
	Решетка прямоугольная не регулируемая	РОН-130 900х550		ООО "ВЕЗА"	шт	23		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 800х650, δ=0,8мм				м.п.	87,52		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 900х550, δ=0,8мм				м.п.	2,53		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI60, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	278,28		
	Врезка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 900х550-900х550, δ=0,8мм				шт.	23		0,06 м²
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 650х800, δ=0,8мм				шт.	1		0,59 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 30°, 650х800-650х800, δ=0,8мм				шт.	2		0,82 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, 800х650-800х650, δ=0,8мм				шт.	2		1,48 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 650х800-650х800, δ=0,8мм				шт.	1		2,65 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 800х650-800х650, δ=0,8мм				шт.	2		2,97 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	404,94		
ДПнДэ1.2(2)								
	Вентилятор ВСК	ВОСК72Б-025-00037-02-0-0-У2		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	50	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 400х200				м.п.	6,11		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 645х362				м.п.	0,02		
	Воздухонагреватель электрический	ВЕНЗ-500-019-03-06-01		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	57	
	Врезка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 300х250-300х250, δ=0,8мм				шт.	23		0,02 м²
	Гибкая вертикальная вставка	ТВГ100-0645-0362-0140-20-2-1		ООО "ВЕЗА"	шт.	2		
	Камера промежуточная			ООО "ВЕЗА"	шт.	1	9	
	Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 400х200(h)	КПУ-1Н-З-Н-400*200-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Кондиционер центральный каркасно-панельный ВЕРОСА-500-019-03-00-УЗ, с расходом воздуха 1080 м³/ч, с рамой высотой 150 мм	ВЕРОСА-500-019-03-00-УЗ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	136	
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI60, δ=5 мм				м²	19,8		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 200х400-200х400, δ=0,7мм				шт.	1		0,47 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 200х400-200х400, δ=0,8мм				шт.	4		0,47 м²
						СП004-10.23-ОВ2.2.С		Лист
								19
						Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
ДПнδз1.2(2)								
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 400х200-400х200, δ=0,7мм				шт.	1		0,63 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 400х200-400х200, δ=0,8мм				шт.	1		0,63 м²
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 645х362-400х200, δ=0,8мм				шт.	2		0,48 м²
	Фильтр панельный. Ячейка №1	ФВКас-III-63-48-Б4/ОС1		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	10	
	Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 400х200(h)	КПУ-1Н-3-Н-400*200-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально закрытый стеновой EI90 300х250(h)	КПУ-1Н-3-Н-250*300-1ф-MV220-ВН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	23	0	
	Решетка прямоугольная не регулируемая	РОН-130 300х250		ООО "ВЕЗА"	шт	23		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 300х250, δ=0,8мм				м.п.	4,6		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 400х200, δ=0,8мм				м.п.	87,68		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI60, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	107,19		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 400х200, δ=0,8мм				шт.	1		0,11 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 200х400-200х400, δ=0,8мм				шт.	3		0,47 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 400х200-400х200, δ=0,8мм				шт.	1		0,63 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	324,01		
ДПнδз1.2(3)								
	Вентилятор осевой ОСА-ЭВО	ОСА-Е266-056-Р35-Н-00550/2-У2		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	80	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 800х400				м.п.	1,73		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø560, δ=0,7мм				м.п.	0,37		
	Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 800х400(h)	КПУ-1Н-3-Н-800*400-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI60, δ=5 мм				м²	22,48		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 400х800-400х800, δ=0,8мм				шт.	3		1,57 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 800х400-800х400, δ=0,8мм				шт.	1		2,26 м²
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 800х400-Ø560, δ=0,7мм				шт.	2		0,46 м²
	Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, δ=50 мм				м²	3,61		
					СП004-10.23-ОВ2.2.С			Лист
								20
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
ДПнДэ1.2(3)								
	Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 800х400(h)	КПУ-1Н-3-Н-800*400-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	3	0	
	Решетка прямоугольная не регулируемая	РОН-130 600х800		ООО "ВЕЗА"	шт	2		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 800х400, δ=0,8мм				м.п.	20,49		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI60, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	41,56		
	Врезка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 800х400-800х400, δ=0,8мм				шт.	1		0,05 м²
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 800х400, δ=0,8мм				шт.	2		0,38 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 400х800-400х800, δ=0,8мм				шт.	2		1,57 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 800х400-800х400, δ=0,8мм				шт.	1		2,26 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	97,38		
ДПнДэ1.2(4)								
	Вентилятор ВСК	ВОСК92-028-00075-02-0-0-У2		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	57	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 300х100				м.п.	4,24		
	Воздухонагреватель электрический	ВЕНЭ-500-019-03-03-01		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	55	
	Гибкая вертикальная вставка	ТВГ100-0645-0362-0140-20-2-1		ООО "ВЕЗА"	шт.	2		
	Камера промежуточная			ООО "ВЕЗА"	шт.	1	9	
	Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 300х100(h)	КПУ-1Н-3-Н-300*100-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Кондиционер центральный каркасно-панельный ВЕРОСА-500-019-03-00-УЗ, с расходом воздуха 780 м³/ч, с рамой высотой 150 мм	ВЕРОСА-500-019-03-00-УЗ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	142	
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI60, δ=5 мм				м²	4,52		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, 100х300-100х300, δ=0,8мм				шт.	2		0,11 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, 300х100-300х100, δ=0,8мм				шт.	2		0,16 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 100х300-100х300, δ=0,8мм				шт.	7		0,22 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 300х100-300х100, δ=0,8мм				шт.	1		0,31 м²
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 645х362-300х100, δ=0,8мм				шт.	2		0,42 м²
	Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, δ=50 мм				м²	4,95		
	Фильтр панельный. Ячейка №1	ФВКас-III-63-48-Г4/ОС1		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	10	
	Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 300х100(h)	КПУ-1Н-3-Н-300*100-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	3	0	
					СП004-10.23-ОВ2.2.С			Лист
								20.1
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
ДПнбэ1.2(4)								
	Решетка прямоугольная не регулируемая	РОН-130 200х300		ООО "ВЕЗА"	шт	2		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 300х100, δ=0,8мм				м.п.	21,63		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI60, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	0,9		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI60, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	16,34		
	Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, δ=50 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	0,86		
	Врезка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 300х100-300х100, δ=0,8мм				шт.	1		0,02 м²
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 300х100, δ=0,8мм				шт.	2		0,05 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 100х300-100х300, δ=0,8мм				шт.	2		0,22 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 300х100-300х100, δ=0,8мм				шт.	2		0,31 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	28,46		
ДПс1.2								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 700х450				м.п.	0,21		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø500, δ=0,7мм				м.п.	0,2		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø500, δ=1мм				м.п.	0,2		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI60, δ=5 мм				м²	6,95		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 450х700-450х700, δ=0,8мм				шт.	2		1,60 м²
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 700х450-Ø500, δ=0,7мм				шт.	1		0,39 м²
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 700х450-Ø500, δ=0,8мм				шт.	1		0,39 м²
	Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, δ=50 мм				м²	0,77		
	Вентилятор осевой ОСА-ЭВ0	ОСА-Е266-050-Р35-Н-00400/2-У1		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	70	
	Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 700х450(h)	КПУ-1Н-3-Н-700*450-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
	Клапан противопожарный нормально закрытый стеновой EI90 600х500(h)	КПУ-1Н-3-Н-600*500-1ф-MV220-ВН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	23	0	
	Решетка прямоугольная не регулируемая	РОН-130 250х300		ООО "ВЕЗА"	шт	23		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 600х500, δ=0,8мм				м.п.	11,27		
						СП004-10.23-ОВ2.2.С		Лист
								21

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
ДПс1.2								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 700х450, δ=0,8мм				м.п.	87,29		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тизол	м²	228,19		
	Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, δ=50 мм	РОКВУЛ ALU1 WIRED MAT 105 EI 150		РОКВУЛ	м²	3,49		
	Врезка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 500х600-500х600, δ=0,8мм				шт.	23		0,04 м²
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 450х700, δ=0,8мм				шт.	1		0,37 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, 700х450-700х450, δ=0,8мм				шт.	2		1,01 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 450х700-450х700, δ=0,8мм				шт.	1		1,60 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	430,41		
ДЧкл1.1								
	Клапан противопожарный нормально закрытый стеновой EI90 900х750(h)	КПУ-1Н-3-Н-900*750-1ф-MV220-ВН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	4	0	
	Решетка прямоугольная не регулируемая	РОН-130 900х750		ООО "ВЕЗА"	шт	4		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 800х400, δ=0,8мм				м.п.	0,54		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 900х750, δ=0,8мм				м.п.	0,4		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1000х350, δ=0,8мм				м.п.	11,66		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тизол	м²	36,63		
	Врезка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 400х800-400х800, δ=0,9мм				шт.	2		0,05 м²
	Врезка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 750х900-750х900, δ=0,9мм				шт.	4		0,07 м²
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 350х1000, δ=0,9мм				шт.	4		0,42 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	54,81		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
ДУс1.2(1)								
	Вентилятор крышный радиальный УКРОС	УКРОС91-056-ДУ400-Н-00300/4-У1		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	101	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 560х560				м.п.	0,17		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 850х350				м.п.	3,15		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, 850х350-850х350, δ=0,9мм				шт.	2		1,16 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 850х350-850х350, δ=0,9мм				шт.	1		2,31 м²
	Стакан монтажный СТАМ 401	СТАМ 401-56-Н-MV220		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	113	
	Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, δ=50 мм				м²	19,02		
	Клапан противопожарный нормально закрытый стеновой EI90 750х350(н)	КПУ-1Н-3-Н-750*350-1ф-MV220-ВН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	23	0	
	Решетка прямоугольная не регулируемая	РОН-130 750х350		ООО "ВЕЗА"	шт	23		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 750х350, δ=0,8мм				м.п.	10,14		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 850х350, δ=0,8мм				м.п.	74,63		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	196,23		
	Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, δ=50 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	7,95		
	Врезка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 150х200-150х200, δ=0,8мм				шт.	23		0,01 м²
	Врезка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 350х750-350х750, δ=0,9мм				шт.	23		0,04 м²
	Врезка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 850х350-850х350, δ=0,9мм				шт.	1		0,05 м²
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 350х850, δ=0,9мм				шт.	1		0,36 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 350х850-350х850, δ=0,9мм				шт.	1		1,45 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	383,05		
ДУс1.2(2)								
	Вентилятор крышный радиальный УКРОС	УКРОС91-056-ДУ400-Н-00300/4-У1		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	101	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 560х560				м.п.	0,17		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, 850х350-850х350, δ=0,9мм				шт.	1		1,16 м²
	Стакан монтажный СТАМ 401	СТАМ 401-56-Н-MV220		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	113	
					СП004-10.23-ОВ2.2.С			Лист
								22

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
ДУс1.2(2)								
	Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, δ=50 мм				м ²	1,16		
	Клапан противопожарный нормально закрытый стеновой EI90 750х350(h)	КПУ-1Н-З-Н-750*350-1ф-MV220-ВН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	23	0	
	Решетка прямоугольная не регулируемая	РОН-130 750х350		ООО "ВЕЗА"	шт	23		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 750х350, δ=0,8мм				м.п.	5,77		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 850х350, δ=0,8мм				м.п.	74,83		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м ²	183,35		
	Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, δ=50 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м ²	18,34		
	Врезка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 350х750-350х750, δ=0,9мм				шт.	23		0,04 м ²
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 350х850, δ=0,9мм				шт.	1		0,36 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, 850х350-850х350, δ=0,9мм				шт.	1		1,16 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 350х850-350х850, δ=0,9мм				шт.	1		1,45 м ²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	351,17		
ПЕанн1.2								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=0,5мм				м.п.	4,15		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=1мм				м.п.	0,54		
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125	КПУ-1Н-О-Н-125-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм				м ²	0,35		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, Ø125-Ø125, δ=1мм				шт.	1		0,04 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, Ø125-Ø125, δ=0,5мм				шт.	1		0,08 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, Ø125-Ø125, δ=1мм				шт.	1		0,08 м ²
	Фильтр воздушный для компактных систем приточной и вытяжной вентиляции для круглых воздуховодов, общепромышленного исполнения, ЧЗ, d=125 мм комплектно с: - кассета фильтрующая панельного типа класса G4	Канал-ФП-125 Канал-КФП-125-G4		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	2,5	
	Дроссель клапан D=125	ДК			шт.	1	0	
	Сетка круглая Ø125	Сетка круглая Ø125		Арктика	шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=0,5мм				м.п.	0,2		
					СП004-10.23-ОВ2.2.С			Лист
								23
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
ПЕанн1.2								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=1мм				м.п.	0,49		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тизол	м²	0,21		
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	3,23		
ПЕвенм1.2(1)								
	Дроссель клапан D=160	ДК			шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=160	КПУ-1Н-О-Н-160-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Сетка круглая Ø160	Сетка круглая Ø160		Арктика	шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=1мм				м.п.	0,2		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тизол	м²	0,11		
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	0,12		
ПЕвенм1.2(2)								
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 200x150(h)	КПУ-1Н-О-Н-200*150-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм				м²	0,38		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 200x150-200x150, δ=0,8мм				шт.	1		0,24 м²
	Дроссель клапан 200x150	ДК			шт.	1	0	
	Сетка прямоугольная	Сетка 200x150		Арктика	шт.	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 200x150, δ=0,8мм				м.п.	0,4		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тизол	м²	0,15		
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	0,36		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
ПЕкл1.2(1)								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 200х100				м.п.	0,29		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм				м²	0,19		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 100х200-100х200, δ=0,5мм				шт.	2		0,16 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 200х100-200х100, δ=0,5мм				шт.	1		0,19 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 200х100-200х100, δ=0,8мм				шт.	1		0,19 м²
	Дроссель клапан 200х150	ДК			шт.	2	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 200х100(h)	КПУ-1Н-О-Н-200*100-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 200х150(h)	КПУ-1Н-О-Н-200*150-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 250х200(h)	КПУ-1Н-О-Н-250*200-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Решетка прямоугольная регулируемая 100х250	АМН 200х100		Арктика	шт	1		
	Решетка прямоугольная регулируемая 200х150	АМН 200х150		Арктика	шт	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 200х100, δ=0,5мм				м.п.	0,63		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 200х100, δ=0,8мм				м.п.	2,55		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 200х150, δ=0,8мм				м.п.	1,86		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 250х200, δ=0,8мм				м.п.	1,6		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	5,21		
	Врезка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 200х150-200х150, δ=0,8мм				шт.	1		0,01 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 200х100-200х100, δ=0,8мм				шт.	1		0,19 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 200х250-200х250, δ=0,5мм				шт.	1		0,33 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 200х250-200х250, δ=0,8мм				шт.	1		0,33 м²
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 250х200-200х100, δ=0,8мм				шт.	1		0,23 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	6,56		
					СП004-10.23-ОВ2.2.С			Лист
								24.1
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
ПЕкл1.2(2)								
	Дроссель клапан 200х150	ДК			шт.	2	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 200х200(h)	КПУ-1Н-О-Н-200*200-2ф-MV220-CH-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 300х200(h)	КПУ-1Н-О-Н-300*200-2ф-MV220-CH-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Решетка прямоугольная регулируемая 100х250	АМН 150х150		Арктика	шт	1		
	Решетка прямоугольная регулируемая 100х250	АМН 200х200		Арктика	шт	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 150х150, δ=0,8мм				м.п.	0,09		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 200х200, δ=0,8мм				м.п.	8,85		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 300х200, δ=0,8мм				м.п.	1,52		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тизол	м²	11,96		
	Врезка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 150х150-150х150, δ=0,8мм				шт.	1		0,01 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 200х200-200х200, δ=0,8мм				шт.	5		0,28 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 200х300-200х300, δ=0,8мм				шт.	2		0,38 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 300х200-300х200, δ=0,8мм				шт.	1		0,44 м²
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 300х200-200х200, δ=0,8мм				шт.	1		0,27 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	9,72		
ПЕtex1.2								
	Дроссель клапан 200х150	ДК			шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 250х150(h)	КПУ-1Н-О-Н-250*150-2ф-MV220-CH-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Сетка прямоугольная	Сетка 250х150		Арктика	шт.	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 250х150, δ=0,8мм				м.п.	0,15		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тизол	м²	0,13		
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	0,17		
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата СП004-10.23-ОВ2.2.С Лист 25								

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
ПЕмех1.2(1)								
	Дроссель клапан 200х150	ДК			шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 300х150(h)	КПУ-1Н-О-Н-300*150-2ф-MV220-CH-KЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
	Решетка прямоугольная регулируемая 100х250	Сетка 300х150		Арктика	шт	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 300х150, δ=0,8мм				м.п.	17,62		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	18,04		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 150х300-150х300, δ=0,7мм				шт.	1		0,29 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 150х300-150х300, δ=0,8мм				шт.	1		0,29 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 300х150-300х150, δ=0,8мм				шт.	4		0,38 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	19,38		
ПЕэл1.2								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 300х150				м.п.	6,05		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм				м²	6,59		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, 150х300-150х300, δ=0,8мм				шт.	2		0,15 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 150х300-150х300, δ=0,7мм				шт.	2		0,29 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 150х300-150х300, δ=0,8мм				шт.	2		0,29 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 300х150-300х150, δ=0,8мм				шт.	1		0,38 м²
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, ø250-300х150, δ=0,6мм				шт.	2		0,17 м²
	Фильтр воздушный для компактных систем приточной и вытяжной вентиляции для круглых воздуховодов, общепромышленного исполнения, УЗ, d=250 мм комплектно с: - кассета фильтрующая панельного типа класса G4	Канал-ФП-250 Канал-КФП-250-G4		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	6,1	
	Дроссель клапан 200х150	ДК			шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 300х150(h)	КПУ-1Н-О-Н-300*150-2ф-MV220-CH-KЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Сетка прямоугольная	Сетка 300х150		Арктика	шт.	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 300х150, δ=0,7мм				м.п.	0,3		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 300х150, δ=0,8мм				м.п.	4,77		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø250, δ=0,6мм				м.п.	0,2		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	4,38		
						СП004-10.23-ОВ2.2.С		Лист
								26

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	12,37		
Пмоп1.2								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=1мм				м.п.	0,43		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI60, δ=5 мм				м²	0,53		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, ø160-ø160, δ=1мм				шт.	2		0,06 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø160-ø160, δ=0,5мм				шт.	1		0,13 м²
	Дроссель клапан 200х150	ДК			шт.	23	0	
	Дроссель клапан D=160	ДК			шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 200х150(н)	КПУ-1Н-О-Н-200*150-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	23	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=160	КПУ-1Н-О-Н-160-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Диффузор круглый	ДПУ-М 160			шт.	1	0,35	
	Решетка прямоугольная регулируемая 200х150	АМН 200х150		Арктика	шт	23		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 200х150, δ=0,8мм				м.п.	6,67		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=0,5мм				м.п.	1,31		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=1мм				м.п.	4,48		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	4,94		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI60, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	2,53		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, ø160, δ=1мм				шт.	1		0,06 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, ø160-ø160, δ=1мм				шт.	2		0,06 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø160-ø160, δ=1мм				шт.	1		0,13 м²
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 600х350				м.п.	1,5		
	Воздухонагреватель с водяным нагревом для компактных систем приточной и вытяжной вентиляции для прямоугольных воздуховодов, общепромышленного исполнения, УЗ, 600х350(н) мм	Канал-КВН-60-35-3		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	9	
	Клапан воздушный с электроприводом 800х500(н)	Канал-ГЕРМИК-С-60-35-Н-F220S		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 700х450(н)	КПУ-1Н-О-Н-600*350-2ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Не определено	Не определено		ООО "ВЕЗА"	шт	1	45,8	
					СП004-10.23-ОВ2.2.С			Лист
								26.1
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
Пмоп1.2								
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм				м ²	2,06		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, 350х600-350х600, δ=0,8мм				шт.	1		0,55 м ²
	Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, δ=50 мм				м ²	1,56		
	Фильтр воздушный для компактных систем приточной и вытяжной вентиляции для прямоугольных воздуховодов, общепромышленного исполнения, УЗ, 600х350(н) мм комплектно с: -кассета фильтрующая панельного типа класса G4 (1 шт.)	Канал-ФП-60-35 Канал-КФП-60-35-G4		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	5,8	
	Шумоглушитель пластинчатый для компактных систем приточной и вытяжной вентиляции для прямоугольных воздуховодов, общепромышленного исполнения, УЗ, 600х350(н) мм	Канал-ГКП-60-35		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	37	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 600х350(н)	КПУ-1Н-О-Н-600*350-2ф-MV220-CH-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 600х350, δ=0,8мм				м.п.	1,54		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м ²	4,96		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, 350х600-350х600, δ=0,8мм				шт.	1		0,55 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 600х350-600х350, δ=0,8мм				шт.	1		1,43 м ²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	22,95		
Ппр1								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1300х650				м.п.	0,89		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1650х450				м.п.	0,2		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, δ=16 мм				м ²	10,5		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, δ=16 мм	МБОР-М-16Ф		Тузол	м ²	199,58		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 20°, 650х1300-650х1300, δ=0,9мм				шт.	4		0,85 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 30°, 650х1300-650х1300, δ=0,9мм				шт.	1		1,28 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 450х1650-450х1650, δ=0,9мм				шт.	1		3,24 м ²
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 1300х650-1650х450, δ=0,9мм				шт.	1		1,22 м ²
	Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, δ=50 мм	РОКВУЛ ALU1 WIRED MAT 105 EI 150		РОКВУЛ	м ²	32,28		
	Вентилятор ВСК	ВОСК62-071-00750-04-1-0-У2		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
					СП004-10.23-ОВ2.2.С			Лист
								27
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
Пр1								
	Гибкая вертикальная вставка	ТВГ100-1225-1495-0140-30-2-1		000 "ВЕЗА"	шт.	1		
	Гибкая вертикальная вставка	ТВГ140-1225-1495-0140-30-2-1		000 "ВЕЗА"	шт.	1		
	Камера промежуточная			000 "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Клапан воздушный	ГЕРМИК-С-1495-1225-Н-П-32-01-00-У2-00		000 "ВЕЗА"	шт.	1	59	
	Кондиционер центральный каркасно-панельный, с расходом воздуха 23410 м³/ч, с рамой высотой 150 мм	ВЕРОСА-500-194-03-00-У3		000 "ВЕЗА"	шт.	1	717	
	Фильтр карманный	ФВК-63-360-6-Г4/25		000 "ВЕЗА"	шт.	1		
	Фильтр карманный	ФВК-66-360-6-Г4/25		000 "ВЕЗА"	шт.	1		
	Шумоглушитель			000 "ВЕЗА"	шт.	1		
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 550x1800(h)	КПУ-1Н-0-Н-550*1800-2*ф-MV220-СН-КЛ		000 "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 1300x500(h)	КПУ-1Н-0-Н-1300*500-2ф-MV220-СН-КЛ		000 "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 1650x450(h)	КПУ-1Н-0-Н-800*500-2ф-MV220-СН-КЛ		000 "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1300x500, δ=0,9мм				м.п.	10,21		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1300x650, δ=0,9мм				м.п.	19,62		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1300x850, δ=0,9мм				м.п.	4,2		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1495x1225, δ=0,9мм				м.п.	0,08		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1495x1225, δ=0,9мм				м.п.	0,94		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1650x450, δ=0,9мм				м.п.	7,32		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1800x550, δ=0,9мм				м.п.	2,52		
	Врезка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 1225x1495-1225x1495, δ=0,9мм				шт.	1		0,11 м²
	Врезка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 1300x500-1300x500, δ=0,9мм				шт.	1		0,07 м²
	Врезка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 1300x850-1300x850, δ=0,9мм				шт.	1		0,09 м²
	Врезка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 1495x1225-1495x1225, δ=0,9мм				шт.	1		0,11 м²
	Врезка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 1650x450-1650x450, δ=0,9мм				шт.	1		0,08 м²
						СП004-10.23-ОВ2.2.С		Лист
								28
						Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
Пр1								
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 550x1800, δ=0,9мм				шт.	1		1,11 м²
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 1300x850, δ=0,9мм				шт.	3		1,21 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 30°, 650x1300-650x1300, δ=0,9мм				шт.	1		1,28 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 30°, 1650x450-1650x450, δ=0,9мм				шт.	2		2,34 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 450x1650-450x1650, δ=0,9мм				шт.	1		3,24 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 550x1800-550x1800, δ=0,9мм				шт.	3		4,24 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 1300x500-1300x500, δ=0,9мм				шт.	3		5,06 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 1300x650-1300x650, δ=0,9мм				шт.	1		5,72 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	199,95		
Сборный воздуховод								
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 1350x1000, δ=0,9мм				шт.	1		1,47 м²
	Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, δ=50 мм				м²	1,47		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1350x1000, δ=0,9мм				м.п.	14,05		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 2000x900, δ=0,9мм				м.п.	0,71		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	ПОКВУЛ ALU1 WIRED MAT 105 EI 150		ПОКВУЛ	м²	1,47		
	Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, δ=50 мм	ПОКВУЛ ALU1 WIRED MAT 105 EI 150		ПОКВУЛ	м²	77,53		
	Врезка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 2000x900-2000x900, δ=0,9мм				шт.	1		0,12 м²
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 1000x1350, δ=0,9мм				шт.	1		1,47 м²
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 1000x1350-1350x1000, δ=0,9мм				шт.	1		1,41 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	64,16		