

Согласовано: Изм. № Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл.	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
	Система ВЕкол2								
		Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм				м²	0,23		0,08 м²
		Металл для крепления воздуховодов				кг.	7,40		
	Система ВЕкуи2								
		Дроссель клапан D=125	РЕГУЛЯР-Л-125-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
		Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125	КПУ-1Н-О-Н-125-2*ф.-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
		Диффузор круглый	ДПУ-М 125		Арктика	шт.	1	0,25	
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=0,5 мм				м.п.	0,52		
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=1 мм				м.п.	111,49		
		Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тизол	м²	34,26		
		Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм	МБОР-М-16Ф		Тизол	м²	26,81		
		Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,5 мм				м²	0,08		0,08 м²
		Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм				м²	0,08		0,08 м²
		Металл для крепления воздуховодов				кг.	7,34		
	Система ВЖ2(1)								
		Вентилятор крышный шумоизолированный КРОШ	КРОШ-63-6-У1		ООО "ВЕЗА"	шт.	4	208	
		Дроссель клапан D=250	РЕГУЛЯР-Л-200-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
		Дроссель клапан D=315	РЕГУЛЯР-Л-315-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		ООО "ВЕЗА"	шт.	25	0	
		Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=250	КПУ-1Н-О-Н-250-2*ф.-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=315	КПУ-1Н-О-Н-315-2*ф.-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	25	0		
	Стакан монтажный СТАМ 360	СТАМ 360-94-Н		ООО "ВЕЗА"	шт.	4	85		
	Шумоглушитель трубчатый для компактных систем приточной и вытяжной вентиляции для круглых воздуховодов, общепромышленного исполнения, УЗ, d=250 мм, L=600 мм	Канал-ГКК-250-600		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	10		
	Шумоглушитель трубчатый для компактных систем приточной и вытяжной вентиляции для круглых воздуховодов, общепромышленного исполнения, УЗ, d=315 мм, L=600 мм	Канал-ГКК-315-600		ООО "ВЕЗА"	шт.	25	16,4		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 150x150, δ=0,8 мм				м.п.	281,84			
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 150x200, δ=0,8 мм				м.п.	18,84			
Примечания: 1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%; 2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;									
					СП004-10.23-ОВ2.4.СО				Лист
									2

Согласовано:	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание										
											Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 250х150, δ=0,8 мм				м.п.	16,17			
											Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 250х200, δ=0,8 мм				м.п.	312,87			
											Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 250х450, δ=0,8 мм				м.п.	146,66			
											Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 300х150, δ=0,7 мм				м.п.	20,55			
											Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 300х150, δ=0,8 мм				м.п.	49,78			
											Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 350х200, δ=0,7 мм				м.п.	5,03			
											Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 350х200, δ=0,8 мм				м.п.	114,39			
											Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 400х200, δ=0,7 мм				м.п.	21,44			
											Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 400х200, δ=0,8 мм				м.п.	253,55			
											Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 450х200, δ=0,7 мм				м.п.	57,38			
											Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 450х200, δ=0,8 мм				м.п.	480,36			
											Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 450х250, δ=0,7 мм				м.п.	8,37			
											Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 450х250, δ=0,8 мм				м.п.	2,79			
											Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 500х200, δ=0,7 мм				м.п.	84,23			
											Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 500х200, δ=0,8 мм				м.п.	555,67			
											Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 500х250, δ=0,7 мм				м.п.	16,06			
										Взам. инв. №		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 500х250, δ=0,8 мм				м.п.	52,95		
												Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø250, δ=1 мм				м.п.	0,25		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø315, δ=1 мм				м.п.	6,14													
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тизол	м²	1155,36													
Подп. и дата		Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм				м²	1756,7												
		Теплоизоляционное покрытие из базальтового волокна, b=40 мм	РОКВУЛ ЛАМЕЛЛА МАТ 40		РОКВУЛ	м²	367,76												
Инв. № подл.	Примечания: 1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%; 2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;																		
	СП004-10.23-ОВ2.4.СО																		

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

СП004-10.23-ОВ2.4.СО					Лист
					3

Согласовано: Изм. № Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл.	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
		Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,7 мм				м²	33,97		
		Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8 мм				м²	49,6		
		Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм				м²	5,81		
		Металл для крепления воздуховодов				кг.	6520,92		
	Система ВЖ2(2)								
		Вентилятор крышный шумоизолированный КРОШ	КРОШ-50-4-У1		000 "ВЕЗА"	шт.	2	150	
		Вентилятор крышный шумоизолированный КРОШ	КРОШ-63-6-У1		000 "ВЕЗА"	шт.	2	208	
		Дроссель клапан D=250	РЕГУЛЯР-Л-200-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		000 "ВЕЗА"	шт.	2	0	
		Дроссель клапан D=315	РЕГУЛЯР-Л-315-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		000 "ВЕЗА"	шт.	24	0	
		Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=200	КПУ-1Н-О-Н-200-2*ф-СН-КЛ		000 "ВЕЗА"	шт.	2	0	
		Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=250	КПУ-1Н-О-Н-250-2*ф-СН-КЛ		000 "ВЕЗА"	шт.	2	0	
		Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=315	КПУ-1Н-О-Н-315-2*ф-СН-КЛ		000 "ВЕЗА"	шт.	22	0	
		Стакан монтажный СТАМ 360	СТАМ 360-84-Н		000 "ВЕЗА"	шт.	2	63	
		Стакан монтажный СТАМ 360	СТАМ 360-94-Н		000 "ВЕЗА"	шт.	2	85	
		Шумоглушитель трубчатый для компактных систем приточной и вытяжной вентиляции для круглых воздуховодов, общепромышленного исполнения, УЗ, d=125 мм, L=600 мм	Канал-ГКК-125-600		000 "ВЕЗА"	шт.	6	5,4	
		Шумоглушитель трубчатый для компактных систем приточной и вытяжной вентиляции для круглых воздуховодов, общепромышленного исполнения, УЗ, d=250 мм, L=600 мм	Канал-ГКК-250-600		000 "ВЕЗА"	шт.	2	10	
		Шумоглушитель трубчатый для компактных систем приточной и вытяжной вентиляции для круглых воздуховодов, общепромышленного исполнения, УЗ, d=315 мм, L=600 мм	Канал-ГКК-315-600		000 "ВЕЗА"	шт.	24	16,4	
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 150x150, δ=0,8 мм				м.п.	265,18		
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 150x200, δ=0,8 мм				м.п.	18,87		
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 150x450, δ=0,8 мм				м.п.	58,41		
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 200x200, δ=0,5 мм				м.п.	3,02		
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 200x200, δ=0,8 мм				м.п.	102,34		
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 200x450, δ=0,8 мм				м.п.	37,91		
	Примечания: 1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%; 2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;								
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата						СП004-10.23-ОВ2.4.СО			Лист 4

Согласовано:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Согласовано:

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание																								
			Металл для крепления воздуховодов				кг.	2821,26																										
		Система Van2(1)																																
			Сетка круглая Ø125			-	шт.	1	0																									
			Вентилятор канальный круглый	Канал-ВЕНТ-100		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	5,92																									
			Дроссель клапан D=125	РЕГУЛЯР-Л-125-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0																									
			Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125	КПУ-1Н-О-Н-125-2*ф-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0																									
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=0,5 мм				м.п.	0,22																										
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=1 мм				м.п.	120,11																										
			Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тизол	м²	29,39																										
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм	МБОР-М-16Ф		Тизол	м²	25,64																												
	Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,5 мм				м²	0,02		0,01 м²																										
	Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм				м²	0,46																												
		Система Van2(2)																																
			Сетка круглая Ø125			Арктика	шт.	1	0																									
			Вентилятор канальный круглый	Канал-ВЕНТ-100		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	5,92																									
			Дроссель клапан D=125	РЕГУЛЯР-Л-125-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0																									
			Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125	КПУ-1Н-О-Н-125-2*ф-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0																									
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=0,5 мм				м.п.	0,16																										
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=1 мм				м.п.	111,62																										
			Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тизол	м²	3,83																										
			Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм	МБОР-М-16Ф		Тизол	м²	51,09																										
			Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,5 мм				м²	0,02																										
	Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм				м²	0,39																												
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Примечания: 1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%; 2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;										<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>												Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	СП004-10.23-ОВ2.4.СО				Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																													
						6																												

Согласовано:

Поз.		Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
Система ВДкм2(1.1)									
		Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 400x200(h)	КПУ-1Н-О-Н-400x200-2*ф-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 400x200, δ=0,7 мм				м.п.	0,27		
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 400x200, δ=0,8 мм				м.п.	2,37		
		Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	3,97		
		Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,7 мм				м²	0,11		0,11 м²
		Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8 мм				м²	0,94		0,47 м²
		Металл для крепления воздуховодов				кг.	8,15		
Система ВДкм2(1.2)									
		Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125	КПУ-1Н-О-Н-125-2*ф-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=1 мм				м.п.	121,79		
		Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм	МБОР-М-16Ф		Тузол	м²	60,8		
		Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм				м²	0,66		
		Металл для крепления воздуховодов				кг.	66,43		
Система ВДкм2(2.1)									
		Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=160	КПУ-1Н-О-Н-160-2*ф-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=1 мм				м.п.	3,5		
		Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	2,21		
		Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм				м²	0,31		
		Металл для крепления воздуховодов				кг.	1,91		
Система ВДкм2(2.2)									
		Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125	КПУ-1Н-О-Н-125-2*ф-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=1 мм				м.п.	141,62		
		Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм	МБОР-М-16Ф		Тузол	м²	70,92		
		Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм				м²	0,97		
		Металл для крепления воздуховодов				кг.	77,25		
Примечания: 1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%; 2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;									
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					СП004-10.23-ОВ2.4.СО		
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
									7

Согласовано:
--

Согласовано:	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание	
		Система ВДкм2(5.1)								
			Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=250	КПУ-1Н-О-Н-250-2*ф-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø250, δ=1 мм				м.п.	203,31		
			Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм	МБОР-М-16Ф		Тузол	м²	180,92		
			Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм				м²	0,72		
			Металл для крепления воздуховодов				кг.	129,38		
		Система ВДкм2(5.2)								
			Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125	КПУ-1Н-О-Н-125-2*ф-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=1 мм				м.п.	102,12		
			Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм	МБОР-М-16Ф		Тузол	м²	50,5		
			Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм				м²	0,12		
			Металл для крепления воздуховодов				кг.	55,70		
		Система ВДкм2(6.1)								
			Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=250	КПУ-1Н-О-Н-250-2*ф-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø250, δ=1 мм				м.п.	203,21		
			Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм	МБОР-М-16Ф		Тузол	м²	180,82		
			Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм				м²	0,72		
			Металл для крепления воздуховодов				кг.	129,32		
		Система ВДкм2(6.2)								
			Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125	КПУ-1Н-О-Н-125-2*ф-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=1 мм				м.п.	101,43		
			Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм	МБОР-М-16Ф		Тузол	м²	50,16		
			Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм				м²	0,12		
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	55,32				
	Примечания: 1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%; 2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;									
						СП004-10.23-ОВ2.4.СО				Лист
										9

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Согласовано:	№	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание						
					Система ВДкм2(7.1)														
						Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=200	КПУ-1Н-О-Н-200-2*ф-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0							
						Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø200, δ=1 мм				м.п.	203,64								
						Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм	МБОР-М-16Ф		Тузол	м²	148,95								
						Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм				м²	0,47								
						Металл для крепления воздуховодов				кг.	111,08								
					Система ВДкм2(7.2)														
						Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125	КПУ-1Н-О-Н-125-2*ф-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0							
						Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=1 мм				м.п.	101,91								
						Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм	МБОР-М-16Ф		Тузол	м²	50,4								
						Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм				м²	0,12								
						Металл для крепления воздуховодов				кг.	55,59								
					Система ВДкм2(8.1)														
						Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=200	КПУ-1Н-О-Н-200-2*ф-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0							
						Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø200, δ=1 мм				м.п.	81,09								
						Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	11,32								
						Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм	МБОР-М-16Ф		Тузол	м²	46,53								
						Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм				м²	3,24								
						Металл для крепления воздуховодов				кг.	49,50								
					Система ВДкм2(8.2)														
						Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125	КПУ-1Н-О-Н-125-2*ф-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0							
						Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=1 мм				м.п.	119,85								
						Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм	МБОР-М-16Ф		Тузол	м²	59,67								
						Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм				м²	0,51								
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	65,46													
Примечания: 1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%; 2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;																			
										Изм.		Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	СП004-10.23-0В2.4.СО		Лист
																			10

Согласовано:	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание			
				Система ВДкм2(9.1)											
					Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=160	КПУ-1Н-О-Н-160-2*ф-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0				
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=1 мм				м.п.	5,24					
					Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	3,14					
					Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм				м²	0,31					
					Металл для крепления воздуховодов				кг.	2,86					
				Система ВДкм2(9.2)											
					Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125	КПУ-1Н-О-Н-125-2*ф-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0				
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=1 мм				м.п.	153,78					
					Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм	МБОР-М-16Ф		Тузол	м²	76,83					
					Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм				м²	0,89					
					Металл для крепления воздуховодов				кг.	76,38					
				Система ВДкм2(10.1)											
					Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 300x200(h)	КПУ-1Н-О-Н-300x200-2*ф-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0				
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 300x200, δ=0,8 мм				м.п.	41,91					
					Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	18,31					
					Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм	МБОР-М-16Ф		Тузол	м²	19,63					
					Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8 мм				м²	4,86					
					Металл для крепления воздуховодов				кг.	52,17					
				Система ВДкм2(10.2)											
					Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125	КПУ-1Н-О-Н-125-2*ф-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0				
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=1 мм				м.п.	142,19					
					Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм	МБОР-М-16Ф		Тузол	м²	71,53					
					Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,5 мм				м²	0,08		0,08 м²			
	Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм				м²	1,28									
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	19,58									
Примечания: 1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%; 2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;															
								СП004-10.23-ОВ2.4.СО			Лист				
											11				

Согласовано:
--

Согласовано: <

Согласовано:	Инв. №	№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание					
					СистемаВкл2(1)													
						Сетка круглая Ø125			Арктика	шт.	1	0						
						Вентилятор канальный круглый	Канал-ВЕНТ-200		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	7,78						
						Дроссель клапан 250х200(н)	РЕГУЛЯР-Л-250х200-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0						
						Дроссель клапан D=125	РЕГУЛЯР-Л-125-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0						
						Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 250х200(н)	КПУ-1Н-О-Н-250х200-2*ф-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0						
						Решетка прямоугольная нерегулируемая 300х150(н)	АМН 300х150		Арктика	шт	2							
						Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 200х250, δ=0,8 мм				м.п.	1,71							
						Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 250х200, δ=0,5 мм				м.п.	0,82							
						Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 250х200, δ=0,8 мм				м.п.	112,79							
						Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=1 мм				м.п.	23,84							
						Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тизол	м²	71,45							
						Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм	МБОР-М-16Ф		Тизол	м²	53,44							
						Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,5 мм				м²	0,07		0,07 м²					
						Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8 мм				м²	1,52							
						Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм				м²	0,85							
						Металл для крепления воздуховодов				кг.	128,33							
					Система Вкл2(2)													
										Арктика	шт.	1	0					
						Вентилятор канальный круглый	Канал-ВЕНТ-160		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	7,34						
						Дроссель клапан D=200	РЕГУЛЯР-Л-200-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0						
						Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=200	КПУ-1Н-О-Н-200-2*ф-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0						
						Решетка прямоугольная нерегулируемая 300х150(н)	АМН 300х150		Арктика	шт	2							
						Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 200х200, δ=0,5 мм				м.п.	6,28							
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø200, δ=0,6 мм				м.п.	0,1												
Примечания: 1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%; 2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;																		
									СП004-10.23-ОВ2.4.СО				Лист					
													14					
									Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

Согласовано:				Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание			
				Система Вкл2(2)											
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø200, δ=1 мм				м.п.	121,7					
					Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тизол	м²	47,04					
					Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм	МБОР-М-16Ф		Тизол	м²	37,9					
					Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,5 мм				м²	0,28					
					Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм				м²	0,99					
					Металл для крепления воздуховодов				кг.	71,66					
				Система Вкл2(3)											
								Арктика	шт.	1	0				
					Вентилятор канальный круглый	Канал-ВЕНТ-125		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	6,12				
					Дроссель клапан D=160	РЕГУЛЯР-Л-160-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0				
					Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=160	КПУ-1Н-0-Н-160-2*ф-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0				
					Решетка прямоугольная нерегулируемая 250x150(h)	АМН 250x150		Арктика	шт	2					
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 150x250, δ=0,5 мм				м.п.	4,22					
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 200x100, δ=0,5 мм				м.п.	0,1					
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=0,5 мм				м.п.	0,25					
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=1 мм				м.п.	122,12					
					Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тизол	м²	38,79					
					Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм	МБОР-М-16Ф		Тизол	м²	31,11					
				Взам. инв. №		Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,5 мм				м²	0,27				
						Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм				м²	1,01				
						Металл для крепления воздуховодов				кг.	71,05				
				Подп. и дата		Примечания: 1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%; 2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;									
Инв. № подл.		СП004-10.23-ОВ2.4.СО													
									Лист						
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата				15				

				Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
СистемаВмон2(1)												
					Вентилятор крышный шумоизолированный КРОШ	КРОШ-45-4-У1		000 "ВЕЗА"	шт.	1	78	
					Дроссель клапан D=125	РЕГУЛЯР-Л-125-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		000 "ВЕЗА"	шт.	30	0	
					Стакан монтажный СТАМ 360	СТАМ 360-57-Н		000 "ВЕЗА"	шт.	1	45	
					Решетка прямоугольная нерегулируемая 150х150(н)	АМН 150х150		Арктика	шт	30		
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 200х450, δ=0,8 мм				м.п.	94,57		
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 250х250, δ=0,8 мм				м.п.	96,09		
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 450х200, δ=0,8 мм				м.п.	8,12		
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=1 мм				м.п.	85,93		
					Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тизол	м ²	149,14		
					Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм	МБОР-М-16Ф		Тизол	м ²	149,05		
					Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,5 мм				м ²	0,01		0,01 м ²
					Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8 мм				м ²	4,8		
					Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм				м ²	8,05		
					Металл для крепления воздуховодов				кг.	460,36		
Система Вмон2(2)												
					Вентилятор крышный шумоизолированный КРОШ	КРОШ-45-4-У1		000 "ВЕЗА"	шт.	1	78	
					Дроссель клапан D=125	РЕГУЛЯР-Л-125-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		000 "ВЕЗА"	шт.	28	0	
					Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125	КПУ-1Н-0-Н-125-2*ф-СН-КЛ		000 "ВЕЗА"	шт.	2	0	
					Стакан монтажный СТАМ 360	СТАМ 360-57-Н		000 "ВЕЗА"	шт.	1	45	
					Решетка прямоугольная нерегулируемая 150х150(н)	АМН 150х150		Арктика	шт	28		
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 200х450, δ=0,8 мм				м.п.	45,43		
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 250х300, δ=0,8 мм				м.п.	53,98		
				Примечания: 1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%; 2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;								
										СП004-10.23-ОВ2.4.СО		Лист
												16
				Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата			

Согласовано:

			Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
Система Вмон2(2)											
				Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 450х200, δ=0,8 мм				м.п.	1,64		
				Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=1 мм				м.п.	67,84		
				Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	164,47		
				Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8 мм				м²	3,25		
				Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм				м²	6,81		
				Металл для крепления воздуховодов				кг.	236,50		
Система Вnm2(1)											
				Вентилятор канальный круглый	Канал-ВЕНТ-100		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	5,92	
				Дроссель клапан D=160	РЕГУЛЯР-Л-160-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
				Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=160	КПУ-1Н-О-Н-160-2*ф-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
				Диффузор круглый	ДПУ-М 160		Арктика	шт.	1	0,35	
				Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=0,5 мм				м.п.	0,37		
				Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=1 мм				м.п.	2,5		
				Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	1,48		
				Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,5 мм				м²	0,31		
				Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм				м²	0,13		0,13 м²
				Металл для крепления воздуховодов				кг.	1,56		
				Примечания: 1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%; 2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;							
										СП004-10.23-ОВ2.4.СО	
										Лист	
										16.1	
				Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Согласовано:

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание	
		Система Вмех2(2)									
			Сетка круглая Ø125			-	шт.	1	0		
			Вентилятор канальный круглый	Канал-ВЕНТ-125		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	6,12		
			Дроссель клапан D=125	РЕГУЛЯР-Л-125-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0		
			Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125	КПУ-1Н-О-Н-125-2*ф-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=0,5 мм				м.п.	0,3			
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=1 мм				м.п.	116,92			
			Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тизол	м²	28,31			
			Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм	МБОР-М-16Ф		Тизол	м²	25,33			
			Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм				м²	0,46			
			Металл для крепления воздуховодов				кг.	63,94			
		Система Вэл2									
			Сетка круглая Ø160			Арктика	шт.	1	0		
			Вентилятор канальный круглый	Канал-ВЕНТ-125		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	6,12		
			Дроссель клапан D=160	РЕГУЛЯР-Л-160-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0		
			Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=160	КПУ-1Н-О-Н-160-2*ф-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=0,5 мм				м.п.	0,17			
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=1 мм				м.п.	108,24			
			Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тизол	м²	30,31			
			Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм	МБОР-М-16Ф		Тизол	м²	31,35			
			Теплоизоляционное покрытие из базальтового волокна, b=40 мм	РОКВУЛ ЛАМЕЛЛА МАТ 40		РОКВУЛ	м²	0,12			
			Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,5 мм				м²	0,04		0,02 м²	
			Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм				м²	0,25			
			Металл для крепления воздуховодов				кг.	59,13			
		Примечания: 1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%; 2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;									
								СП004-10.23-ОВ2.4.СО			Лист
											18

Согласовано:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
Система ДП1								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1100х3500, δ=0,9 мм				м.п.	0,02		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 2600х1400, δ=0,9 мм				м.п.	3,48		
	Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=50 мм			РОКВУЛ	м²	53,55		
	Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,9 мм				м²	21,97		
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	13,82		
Система ДПкл2								
	Вентилятор осевой ОСА-ЭВ0	ОСА-Е260-056-Р40-Н-00750/2-У2		000 "ВЕЗА"	шт.	1	75	
	Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 850х500(h)	КПУ-1Н-3-Н-800х500-2*ф-СН-КЛ		000 "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 1000х400(h)	КПУ-1Н-3-Н-1000х400-2*ф-СН-КЛ		000 "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 D=800	КПУ-1Н-3-Н-800-2*ф-СН-КЛ		000 "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально закрытый стеновой EI90 700х900(h)	КПУ-1Н-3-Н-700х900-1*ф-ВН-КЛ		000 "ВЕЗА"	шт.	2	0	
	Решетка прямоугольная нерегулируемая 700х900(h)	РОН 130 700х900		000 "ВЕЗА"	шт	2		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 700х900, δ=0,8 мм				м.п.	0,26		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 850х500, δ=0,8 мм				м.п.	8,85		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1000х400, δ=0,8 мм				м.п.	26,63		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø710, δ=1 мм				м.п.	0,15		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, b=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	138,3		
	Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8 мм				м²	33,52		
	Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм				м²	0,33		0,33 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	141,87		
Примечания: 1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%; 2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;								
				Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.
				Дата				Лист
							СП004-10.23-ОВ2.4.СО	
							19	

Согласовано:

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
Система ДПлк2(3)								
	Вентилятор осевой ОСА 501, типоразмер 063, общепромышленного исполнения, номинальная мощность 7.5кВт, число полюсов 2, климатическое исполнение У2	ОСА 501-063-Н-00750/2-У2		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	66	
	Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 800х500(h)	КПУ-1Н-3-Н-800х500-2*ф-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 D=800	КПУ-1Н-3-Н-800-2*ф-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Решетка прямоугольная нерегулируемая 600х1000(h)	РОН 130 600х1000		Арктика	шт	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 600х1000, δ=0,8 мм				м.п.	0,34		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 800х500, δ=0,8 мм				м.п.	39,45		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø630, δ=1 мм				м.п.	0,01		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø800, δ=1 мм				м.п.	0,01		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI60, b=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тизол	м ²	120,79		
	Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8 мм				м ²	13,68		
	Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм				м ²	0,43		0,43 м ²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	157,39		
Система ДПлш2(1)								
	Агрегат крышный ВКОП 0	ВКОП 0-063-Н-00750/2-У1		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	101	
	Клапан избыточного давления стеновой EI90 500х600(h)	ОКСИД-500х600-1*ф-МС		ООО "ВЕЗА"	шт.	4	0	
	Переходник крышный ПЕК-ОСА	ПЕК-ОСА-063-С		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	23,6	
	Стакан монтажный СТАМ 401	СТАМ 401-88-Н-MV220		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	163	
	Сетка прямоугольная 500х600(h)	РОН 110 500х600			шт	4		
	Сетка прямоугольная 700х700(h)	РОН 110 700х700		ООО "ВЕЗА"	шт	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 500х600, δ=0,8 мм				м.п.	0,15		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI120, b=13 мм	МБОР-М-13Ф		Тизол	м ²	0,35		
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	0,61		
Примечания: 1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%; 2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;								
						СП004-10.23-ОВ2.4.СО		Лист
								21
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата			

Согласовано:

Поз.		Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количе-ство	Масса ед., кг.	Примечание	
Система ДПлш2(5)										
		Вентилятор осевой ОСА-ЭВО	ОСА-Е260-045-Р25-Н-00150/2-У2		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	45		
		Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 400х300(н)	КПУ-1Н-3-Н-400х300-2*ф-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0		
		Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI120 D=450	КПУ-2Н-3-Н-450-2*ф-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0		
		Сетка прямоугольная 400х300(н)	РОН 110 400х300		Арктика	шт.	1			
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 400х300, δ=0,8 мм				м.п.	29,99			
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 400х400, δ=0,8 мм				м.п.	0,37			
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø450, δ=1 мм				м.п.	0,78			
		Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI120, b=13 мм	МБОР-М-13Ф		Тузол	м²	52,16			
		Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8 мм				м²	4,79			
		Металл для крепления воздуховодов				кг.	95,25			
Система ДПлш2(6)										
		Вентилятор осевой ОСА-ЭВО	ОСА-Е260-045-Р25-Н-00150/2-У2		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	45		
		Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 400х300(н)	КПУ-1Н-3-Н-400х300-2*ф-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0		
		Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI120 D=450	КПУ-2Н-3-Н-450-2*ф-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0		
		Сетка прямоугольная 400х300(н)	РОН 110 400х300		Арктика	шт.	1			
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 400х300, δ=0,8 мм				м.п.	30,57			
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 400х400, δ=0,8 мм				м.п.	0,87			
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø450, δ=1 мм				м.п.	0,02			
		Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI120, b=13 мм	МБОР-М-13Ф		Тузол	м²	47,49			
		Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8 мм				м²	5,23			
		Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм				м²	0,29		0,29 м²	
		Металл для крепления воздуховодов				кг.	97,21			
Система ДПлш2(7)										
		Вентилятор осевой ОСА-ЭВО	ОСА-Е260-045-Р25-Н-00150/2-У2		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	45		
		Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 400х300(н)	КПУ-1Н-3-Н-400х300-2*ф-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0		
Примечания:										
1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%;										
2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;										
Инв. № подл.						СП004-10.23-ОВ2.4.СО				Лист
										23

				Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
					Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI120 D=450	КПУ-2Н-3-Н-450-2*ф-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
					Сетка прямоугольная 400х300(н)	РОН 110 400х300		Арктика	шт.	1		
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 400х300, δ=0,8 мм				м.п.	32,99		
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 400х400, δ=0,8 мм				м.п.	1,36		
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø450, δ=1 мм				м.п.	0,49		
					Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI120, b=13 мм	МБОР-М-13Ф		Тизол	м ²	52,65		
					Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8 мм				м ²	6,61		
					Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм				м ²	0,29		0,29 м ²
					Металл для крепления воздуховодов				кг.	107,03		
Система ДПнδз2(1)												
					Вентилятор осевой ОСА 501, типоразмер 080, общепромышленного исполнения, номинальная мощность 18.5кВт, число полюсов 2, климатическое исполнение У2	ОСА 501-080-Н-01850/2-У2		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	200	
					Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 D=1000	КПУ-1Н-3-Н-1000-2*ф-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
					Клапан противопожарный нормально закрытый стеновой EI90 1250х950(н)	КПУ-1Н-3-Н-1250х950-1*ф-ВН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
					Клапан противопожарный нормально закрытый стеновой EI90 2150х550(н)	КПУ-1Н-3-Н-2150х550-1*ф-ВН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	29	0	
					Решетка прямоугольная нерегулируемая 550х2150(н)	РОН 130 550х2150		Арктика	шт	29		
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 550х2150, δ=0,9 мм				м.п.	3,65		
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 800х1200, δ=0,9 мм				м.п.	100,61		
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1200х800, δ=0,9 мм				м.п.	0,01		
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1250х950, δ=0,9 мм				м.п.	31,54		
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø1000, δ=1 мм				м.п.	0,04		
					Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм	МБОР-М-16Ф		Тизол	м ²	609,21		
					Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,9 мм				м ²	45,27		
					Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=1 мм				м ²	1,51		
					Металл для крепления воздуховодов				кг.	537,40		
Примечания: 1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%; 2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;												
										СП004-10.23-ОВ2.4.СО		Лист
												24
				Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Согласовано:	Инв. № инв.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание	
					Система ДПпдэ2(4)									
						Кондиционер центральный каркасно-панельный, с расходом воздуха 1690 м³/ч, с рамой высотой 150 мм	ВЕРОСА-500-039-03-00-УЗ		000 "ВЕЗА"	шт.	1	178		
						Клапан противопожарный нормально закрытый стеновой EI90 300x300(h)	КПУ-1Н-3-Н-300x300-1*ф-ВН-К/Л		000 "ВЕЗА"	шт.	2	0		
						Решетка прямоугольная нерегулируемая 300x300(h)	РОН 130 300x300		000 "ВЕЗА"	шт	1			
						Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 300x300, δ=0,8 мм				м.п.	2,66			
						Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI60, b=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	6,65			
						Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8 мм				м²	3,04			
						Металл для крепления воздуховодов				кг.	2,66			
					Система ДПтш2(1)									
						Вентилятор осевой ОСА 501, типоразмер 080, общепромышленного исполнения, номинальная мощность 18.5кВт, число полюсов 2, климатическое исполнение У2	ОСА 501-080-Н-01850/2-У2		000 "ВЕЗА"	шт.	1	200		
						Клапан избыточного давления стеновой EI90 1100x900(h)	ОКСИД-1100x900-1*ф-Н		000 "ВЕЗА"	шт.	1	0		
						Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 1350x750(h)	КПУ-1Н-3-Н-1350x750-2*ф-СН-К/Л		000 "ВЕЗА"	шт.	1	0		
						Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 D=1000	КПУ-1Н-3-Н-1000-2*ф-СН-К/Л		000 "ВЕЗА"	шт.	1	0		
						Клапан противопожарный нормально закрытый стеновой EI90 650x500(h)	ГЕРМИК-ДУ-3-650x500-1*ф-MV220-ВН-К/Л		000 "ВЕЗА"	шт.	58	0		
						Клапан противопожарный нормально закрытый стеновой EI90 1100x750(h)	КПУ-1Н-3-Н-1100x750-1*ф-ВН-К/Л		000 "ВЕЗА"	шт.	30	0		
						Решетка прямоугольная нерегулируемая 650x500(h)	РОН130 650x500			шт	58			
						Решетка прямоугольная нерегулируемая 650x600(h)	РОН 130 650x600		000 "ВЕЗА"	шт	58			
						Решетка прямоугольная нерегулируемая 1100x750(h)	РОН 130 1100x750		000 "ВЕЗА"	шт	30			
						Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 650x500, δ=0,8 мм				м.п.	3,83			
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1100x750, δ=0,9 мм				м.п.	4,33								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1200x700, δ=0,9 мм				м.п.	7,35								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1350x750, δ=0,9 мм				м.п.	25,57								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1400x700, δ=0,9 мм				м.п.	91,99								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø1000, δ=1 мм				м.п.	0,12								
Примечания: 1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%; 2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;														
									СП004-10.23-ОВ2.4.СО				Лист	
													26	
									Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Согласовано: <

Согласовано:	Инв. №	№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
					Система ДУс2(2)								
						Вентилятор крышный радиальный УКРОС	УКРОС91-090-ДУ400-Н-01100/6-У1		000 "ВЕЗА"	шт.	1	297	
						Клапан противопожарный нормально закрытый морозостойкий канальный EI90 1400х650(н)	КПУ-1Н-3-МС-1400х650-2*ф-СН-КЛ		000 "ВЕЗА"	шт.	1	0	
						Клапан противопожарный нормально закрытый стеновой EI90 500х1350(н)	КПУ-1Н-3-Н-500х1350-1*ф-ВН-КЛ		000 "ВЕЗА"	шт.	1	0	
						Клапан противопожарный нормально закрытый стеновой EI90 1350х500(н)	КПУ-1Н-3-Н-1350х500-1*ф-ВН-КЛ		000 "ВЕЗА"	шт.	29	0	
						Стакан монтажный СТАМ 400	СТАМ 400-90-Н		000 "ВЕЗА"	шт.	1	78	
						Решетка прямоугольная нерегулируемая 500х1350(н)	РОН 130 500х1350		000 "ВЕЗА"	шт	1		
						Решетка прямоугольная нерегулируемая 1350х500(н)	РОН 130 1350х500		000 "ВЕЗА"	шт	29		
						Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 500х1350, δ=0,9 мм				м.п.	0,08		
						Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 650х1100, δ=0,9 мм				м.п.	8,02		
						Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 650х1400, δ=0,9 мм				м.п.	102,98		
						Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 700х1100, δ=0,9 мм				м.п.	0,43		
						Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1100х700, δ=0,9 мм				м.п.	6,11		
						Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1350х500, δ=0,9 мм				м.п.	4,07		
						Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1400х650, δ=0,9 мм				м.п.	0,26		
						Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм	МБОР-М-16Ф		Тизол	м ²	538,03		
						Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,9 мм				м ²	29,23		
						Металл для крепления воздуховодов				кг.	500,68		
					Инв. №	Взам. инв. №	Подп. и дата	Примечания:	Система Пвентм2				
	Сетка круглая Ø125			Арктика					шт.	4	0		
	Сетка круглая Ø160								шт.	2	0		
Примечания: 1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%; 2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;													
						СП004-10.23-ОВ2.4.СО						Лист	
												28	
						Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

				Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
					Приточная установка канального типа	Канал-ВЕНТ-315		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	10,1	
					Дроссель клапан D=125	РЕГУЛЯР-Л-125-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		ООО "ВЕЗА"	шт.	4	0	
					Дроссель клапан D=160	РЕГУЛЯР-Л-160-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
					Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 200x200(h)	КПУ-1Н-О-Н-200x200-2*ф-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
					Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=160	КПУ-1Н-О-Н-160-2*ф-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 200x200, δ=0,5 мм				м.п.	8,55		
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=0,5 мм				м.п.	45,29		
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=0,5 мм				м.п.	16,92		
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø200, δ=0,6 мм				м.п.	14,51		
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø315, δ=0,6 мм				м.п.	0,83		
					Теплоизоляционное покрытие из базальтового волокна, b=40 мм	РОКВУЛ ЛАМЕЛЛА МАТ 40		РОКВУЛ	м²	0,45		
					Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,5 мм				м²	4,26		
					Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,6 мм				м²	0,39		0,20 м²
					Металл для крепления воздуховодов				кг.	50,23		
Система Пкл2(1)												
					Сетка круглая Ø160				шт.	1	0	
					Приточная установка канального типа	Канал-ВЕНТ-250		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	7,96	
					Дроссель клапан D=160	РЕГУЛЯР-Л-160-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
					Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 250x200(h)	КПУ-1Н-О-Н-250x200-2*ф-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
					Решетка прямоугольная нерегулируемая 300x150(h)	АМН 300x150		Арктика	шт	2		
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 200x200, δ=0,5 мм				м.п.	7,5		
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 250x200, δ=0,5 мм				м.п.	16,89		
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=0,5 мм				м.п.	5,02		
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø250, δ=0,6 мм				м.п.	0,2		
					Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,5 мм				м²	3,06		
Примечания: 1. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%; 2. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;												
										СП004-10.23-ОВ2.4.СО		Лист
												29
				Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

Согласовано:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Согласовано: <

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--