

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
BE17								
	Бытовой осевой вентилятор O.ERRE IN 10/4	O.ERRE IN 10/4		ООО "O.ERRE"	шт.	2		
	Крепление под дефлектор из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, D560, s=1,0мм, тип соединения: фланцевое			Россия	м²	0,53		
	Шибер круглого сечения D560	Шибер-560-ОЦ.-0.7-Н.Н		НЕВАТОМ	шт.	1		
	Дефлектор вентиляционный ЦАГИ, D560	Дефлектор-560-ОЦ.-Ф		НЕВАТОМ	шт.	1	33,8	
	Решетка прямоугольная регулируемая 100x250(h)	AMP 100x250		ООО "Арктика"	шт	20		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø560, δ=0,7мм				м.п.	0,2		
BE18								
	Бытовой осевой вентилятор O.ERRE IN 10/4	O.ERRE IN 10/4		ООО "O.ERRE"	шт.	2		
	Крепление под дефлектор из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, D560, s=1,0мм, тип соединения: фланцевое			Россия	м²	0,53		
	Шибер круглого сечения D560	Шибер-560-ОЦ.-0.7-Н.Н		НЕВАТОМ	шт.	1		
	Дефлектор вентиляционный ЦАГИ, D560	Дефлектор-560-ОЦ.-Ф		НЕВАТОМ	шт.	1	33,8	
	Решетка прямоугольная регулируемая 100x250(h)	AMP 100x250		ООО "Арктика"	шт	20		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø560, δ=0,7мм				м.п.	0,2		
BE19								
	Бытовой осевой вентилятор O.ERRE IN 10/4	O.ERRE IN 10/4		ООО "O.ERRE"	шт.	2		
	Крепление под дефлектор из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, D560, s=1,0мм, тип соединения: фланцевое			Россия	м²	0,53		
	Шибер круглого сечения D560	Шибер-560-ОЦ.-0.7-Н.Н		НЕВАТОМ	шт.	1		
	Дефлектор вентиляционный ЦАГИ, D560	Дефлектор-560-ОЦ.-Ф		НЕВАТОМ	шт.	1	33,8	
	Решетка вентиляционная с обратным клапаном ERA R1825BV	ERA R1825BV		ООО "ERA"	шт.	20		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø560, δ=0,7мм				м.п.	0,2		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
BE23								
	Бытовой осевой вентилятор O.ERRE IN 10/4	O.ERRE IN 10/4		ООО "O.ERRE"	шт.	2		
	Крепление под дефлектор из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, D560, s=1,0мм, тип соединения: фланцевое			Россия	м²	0,53		
	Шибер круглого сечения D560	Шибер-560-ОЦ.-0.7-Н.Н		НЕВАТОМ	шт.	1		
	Дефлектор вентиляционный ЦАГИ, D560	Дефлектор-560-ОЦ.-Ф		НЕВАТОМ	шт.	1	33,8	
	Решетка вентиляционная с обратным клапаном ERA R1825BV	ERA R1825BV		ООО "ERA"	шт.	20		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø560, δ=0,7мм				м.п.	0,2		
BEвент3(1)								
	Дроссель клапан D=160	ДК			шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=160	КПУ-1Н-0-Н-160-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
	Сетка круглая Ø160	Сетка круглая Ø160			шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=1мм				м.п.	82,11		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф			м²	44,12		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI60, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф			м²	0,23		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø160-ø160, δ=1мм				шт.	4		0,13 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	49,27		
BEвент3(2)								
	Дроссель клапан 150x200(h)	ДК			шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 150x200(h)	КПУ-1Н-0-Н-150*200-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
	Сетка прямоугольная 150x200(h)	Сетка 150x200(h)		ООО "ВЕЗА"	шт.	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 150x200, δ=0,5мм				м.п.	0,3		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 150x200, δ=0,8мм				м.п.	88,15		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф			м²	67,1		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 150x200-150x200, δ=0,5мм				шт.	1		0,22 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 150x200-150x200, δ=0,8мм				шт.	1		0,22 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 200x150-200x150, δ=0,8мм				шт.	7		0,24 м²
					СП004-10.23-ОВ2.5.С			Лист
								5
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	79,61		
ВЕвентЗ(З)								
	Дроссель клапан 250х200(н)	ДК			шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 250х200(н)	КПУ-1Н-О-Н-250*200-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Сетка прямоугольная 250х200(н)				шт.	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 250х200, δ=0,5мм				м.п.	4,47		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 250х200, δ=0,8мм				м.п.	76,34		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф			м²	72,8		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 200х250-200х250, δ=0,8мм				шт.	1		0,33 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 250х200-250х200, δ=0,5мм				шт.	2		0,36 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 250х200-250х200, δ=0,8мм				шт.	2		0,36 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	88,89		
ВЕклЗ(1)								
	Дроссель клапан 200х200(н)	ДК			шт.	1	0	
	Дроссель клапан 250х200(н)	ДК			шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 200х200(н)	КПУ-1Н-О-Н-200*200-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 250х200(н)	КПУ-1Н-О-Н-250*200-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 450х200(н)	КПУ-1Н-О-Н-450*200-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Решетка прямоугольная нерегулируемая 200х200(н)	АМН 200х200		ООО "Арктика"	шт	1		
	Решетка прямоугольная нерегулируемая 250х200(н)	АМН 250х200		ООО "Арктика"	шт	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 200х200, δ=0,5мм				м.п.	0,1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 200х200, δ=0,8мм				м.п.	5,31		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 250х200, δ=0,5мм				м.п.	0,05		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 250х200, δ=0,8мм				м.п.	1,39		
					СП004-10.23-ОВ2.5.С			Лист
								6
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
ВЕкл3(1)								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 450х200, δ=0,8мм				м.п.	74,99		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тизол	м²	109,07		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 200х200-200х200, δ=0,8мм				шт.	3		0,28 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 200х450-200х450, δ=0,8мм				шт.	1		0,52 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 250х200-250х200, δ=0,8мм				шт.	1		0,36 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 450х200-450х200, δ=0,8мм				шт.	1		0,73 м²
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 450х200-250х200, δ=0,8мм				шт.	1		0,33 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	261,44		
ВЕкл3(2)								
	Дроссель клапан 350х250(н)	ДК			шт.	1	0	
	Дроссель клапан 400х200(н)	ДК			шт.	2	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 400х200(н)	КПУ-1Н-О-Н-400*200-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 500х250(н)	КПУ-1Н-О-Н-500*250-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Решетка прямоугольная нерегулируемая 350х250(н)	АМН 350х250		ООО "Арктика"	шт	1		
	Решетка прямоугольная нерегулируемая 400х200(н)	АМН 400х200		ООО "Арктика"	шт	2		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 350х250, δ=0,8мм				м.п.	0,12		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 400х200, δ=0,7мм				м.п.	0,2		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 400х200, δ=0,8мм				м.п.	5,26		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 500х250, δ=0,7мм				м.п.	1,14		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 500х250, δ=0,8мм				м.п.	82,27		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф			м²	138,84		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 400х200, δ=0,8мм				шт.	1		0,11 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 30°, 500х250-500х250, δ=0,7мм				шт.	2		0,34 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 250х500-250х500, δ=0,7мм				шт.	2		0,69 м²
					СП004-10.23-ОВ2.5.С			Лист
								7
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количе-ство	Масса ед., кг.	Примечание
ВЕклЗ(4)								
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м ²	66,17		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 200х200-200х200, δ=0,5мм				шт.	1		0,28 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 200х200-200х200, δ=0,8мм				шт.	4		0,28 м ²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	69,79		
ВЕколЗ								
	Дроссель клапан D=160	ДК			шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=160	КПУ-1Н-О-Н-160-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Диффузор круглый	ДПУ-М 160			шт.	1	0,35	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=0,5мм				м.п.	0,19		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=1мм				м.п.	67,99		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м ²	36,56		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø160-ø160, δ=0,5мм				шт.	1		0,13 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø160-ø160, δ=1мм				шт.	2		0,13 м ²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	40,91		
ВЕкццЗ								
	Дроссель клапан D=125	ДК			шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125	КПУ-1Н-О-Н-125-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Диффузор круглый	ДПУ-М 125			шт.	1	0,25	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=0,5мм				м.п.	0,19		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=1мм				м.п.	84,28		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м ²	36,13		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø125-ø125, δ=0,5мм				шт.	1		0,08 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø125-ø125, δ=1мм				шт.	5		0,08 м ²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	50,69		
					СП004-10.23-ОВ2.5.С			Лист
								8
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
ВEmex3(1)								
	Дроссель клапан 300x250(h)	ДК			шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 300x250(h)	КПУ-1Н-0-Н-300*250-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
	Сетка прямоугольная 300x250(h)	Сетка 300x250(h)			шт	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 300x250, δ=0,7мм				м.п.	0,2		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 300x250, δ=0,8мм				м.п.	83,32		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф			м²	96,55		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 300x250, δ=0,8мм				шт.	1		0,10 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 250x300-250x300, δ=0,8мм				шт.	2		0,47 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 300x250-300x250, δ=0,8мм				шт.	1		0,50 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	91,87		
ВEmex3(2)								
	Дроссель клапан 300x300(h)	ДК			шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 300x300(h)	КПУ-1Н-0-Н-300*300-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Сетка прямоугольная 300x300(h)	Сетка 300x300(h)			шт	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 300x300, δ=0,7мм				м.п.	0,13		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 300x300, δ=0,8мм				м.п.	71,99		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	89,84		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 300x300-300x300, δ=0,8мм				шт.	1		0,57 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	79,34		
ВEmex3(3)								
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 300x250(h)	КПУ-1Н-0-Н-300*250-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Сетка прямоугольная 300x250(h)	Сетка 300x300(h)			шт	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 300x250, δ=0,8мм				м.п.	78,64		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	90,62		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 250x300-250x300, δ=0,8мм				шт.	1		0,47 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 300x250-300x250, δ=0,8мм				шт.	1		0,50 м²
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата СП004-10.23-ОВ2.5.С Лист 9								

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	86,50		
ВδкмЗ(1)								
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 350x200(h)	КПУ-1Н-О-Н-350*200-2*ф-MV220-CH-KЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 350x200, δ=0,7мм				м.п.	0,04		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 350x200, δ=0,8мм				м.п.	67,48		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	77,35		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 350x200, δ=0,7мм				шт.	1		0,10 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 200x350-200x350, δ=0,8мм				шт.	1		0,42 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	74,27		
ВδкмЗ(1.1)								
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 350x200(h)	КПУ-1Н-О-Н-350*200-2*ф-MV220-CH-KЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 350x200, δ=0,7мм				м.п.	0,04		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 350x200, δ=0,8мм				м.п.	66,92		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	76,71		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 350x200, δ=0,7мм				шт.	1		0,10 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 200x350-200x350, δ=0,8мм				шт.	1		0,42 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	73,66		
ВδкмЗ(1.2)								
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125	КПУ-1Н-О-Н-125-2*ф-MV220-CH-KЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=1мм				м.п.	67,43		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	28,68		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, Ø125, δ=0,5мм				шт.	1		0,04 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, Ø125-Ø125, δ=1мм				шт.	1		0,08 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	40,46		
								Лист
					СП004-10.23-ОВ2.5.С			10
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
ВδкмЗ(З)								
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=200	КПУ-1Н-О-Н-200-2*ф-MV220-CH-KЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø200, δ=1мм				м.п.	86,46		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м ²	58,42		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, ø200, δ=0,6мм				шт.	1		0,08 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø200-ø200, δ=1мм				шт.	7		0,20 м ²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	51,88		
ВδкмЗ(3.1)								
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=200	КПУ-1Н-О-Н-200-2*ф-MV220-CH-KЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø200, δ=1мм				м.п.	86,84		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м ²	58,86		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, ø200, δ=0,6мм				шт.	1		0,08 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø200-ø200, δ=1мм				шт.	8		
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	52,10		
ВδкмЗ(3.2)								
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125	КПУ-1Н-О-Н-125-2*ф-MV220-CH-KЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=1мм				м.п.	87,06		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м ²	37,38		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, ø125, δ=0,5мм				шт.	1		0,04 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø125-ø125, δ=1мм				шт.	6		0,08 м ²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	52,24		
					СП004-10.23-ОВ2.5.С			Лист
								12
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
ВδкмЗ(4)								
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=160	КПУ-1Н-О-Н-160-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=1мм				м.п.	67,07		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м ²	35,94		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, ø160, δ=0,5мм				шт.	1		0,06 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø160-ø160, δ=1мм				шт.	1		0,13 м ²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	40,24		
ВδкмЗ(4.1)								
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=160	КПУ-1Н-О-Н-160-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=1мм				м.п.	67,06		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м ²	35,94		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, ø160, δ=0,5мм				шт.	1		0,06 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø160-ø160, δ=1мм				шт.	1		0,13 м ²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	40,24		
ВδкмЗ(4.2)								
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125	КПУ-1Н-О-Н-125-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=1мм				м.п.	69,4		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м ²	29,59		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, ø125, δ=0,5мм				шт.	1		0,04 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø125-ø125, δ=1мм				шт.	2		0,08 м ²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	41,64		
					СП004-10.23-ОВ2.5.С			Лист
								13
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
ВδкмЗ(5)								
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=225	КПУ-1Н-О-Н-225-2*ф-MV220-CH-KЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø225, δ=1мм				м.п.	66,81		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	49,58		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, ø225, δ=0,5мм				шт.	1		0,09 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø225-ø225, δ=1мм				шт.	1		0,25 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	40,09		
ВδкмЗ(5.1)								
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=225	КПУ-1Н-О-Н-225-2*ф-MV220-CH-KЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø225, δ=1мм				м.п.	66,81		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	49,58		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, ø225, δ=0,5мм				шт.	1		0,09 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø225-ø225, δ=1мм				шт.	1		0,25 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	40,09		
ВδкмЗ(5.2)								
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=125	КПУ-1Н-О-Н-125-2*ф-MV220-CH-KЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø125, δ=1мм				м.п.	66,93		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	28,46		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, ø125, δ=0,5мм				шт.	1		0,04 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø125-ø125, δ=1мм				шт.	1		0,08 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	40,16		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
Вэл3(1)								
	Вентилятор радиальный с назад загнутыми лопатками для компактных систем приточной и вытяжной вентиляции канальный для круглых воздуховодов, 230 В, 100 Вт, общепромышленного исполнения, УЗ , d=160мм комплектно с: – хомуты монтажные (2 шт.)	Канал-ВЕНТ-160 Канал-МК-160		ООО “ВЕЗА”	шт.	1	7,04	
	Дроссель клапан 800х500(н)	ДК			шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 250х200(н)	КПУ-1Н-О-Н-200*250-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО “ВЕЗА”	шт.	1	0	
	Сетка круглая Ø160	Сетка круглая Ø160			шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 200х250, δ=0,5мм				м.п.	2,83		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 200х250, δ=0,8мм				м.п.	6,94		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 250х200, δ=0,8мм				м.п.	71,61		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=0,5мм				м.п.	0,1		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф			м ²	74,49		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 200х250-200х250, δ=0,5мм				шт.	4		0,33 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 200х250-200х250, δ=0,8мм				шт.	2		0,33 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 250х200-250х200, δ=0,5мм				шт.	2		0,36 м ²
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 200х250-Ø160, δ=0,5мм				шт.	1		0,13 м ²
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 250х200-200х250, δ=0,5мм				шт.	1		0,27 м ²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	89,57		
Вэл3(2)								
	Вентилятор радиальный с назад загнутыми лопатками для компактных систем приточной и вытяжной вентиляции канальный для круглых воздуховодов, 230 В, 100 Вт, общепромышленного исполнения, УЗ , d=160мм комплектно с: – хомуты монтажные (2 шт.)	Канал-ВЕНТ-160 Канал-МК-160		ООО “ВЕЗА”	шт.	1	7,04	
	Дроссель клапан 800х500(н)	ДК			шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 250х200(н)	КПУ-1Н-О-Н-200*250-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО “ВЕЗА”	шт.	1	0	
	Сетка круглая Ø160	Сетка круглая Ø160			шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 200х250, δ=0,5мм				м.п.	0,46		
						СП004-10.23-ОВ2.5.С		Лист
								16

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	93,04		
ВаннЗ								
	Вентилятор радиальный с назад загнутыми лопатками для компактных систем приточной и вытяжной вентиляции канальный для круглых воздуховодов, 230 В, 68 Вт, общепромышленного исполнения, УЗ , d=100мм комплектно с: - хомуты монтажные (2 шт.)	Канал-ВЕНТ-100 Канал-МК-100		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	5,62	
	Дроссель клапан D=100	ДК			шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=100	КПУ-1Н-О-Н-100-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Сетка круглая Ø100	Сетка круглая Ø100			шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø100, δ=0,5мм				м.п.	1,94		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø100, δ=1мм				м.п.	74,37		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф			м²	25,8		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø100-ø100, δ=0,5мм				шт.	3		0,05 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø100-ø100, δ=1мм				шт.	2		0,05 м²
ДПЗавн								
	Вентилятор осевой с цилиндрическим корпусом для противодымной приточной вентиляции сетевой, D=710 мм, двигатель 100S2 400 В, 4 кВт, 50 Гц, n=3000 об/мин, общепромышленного исполнения, У1, с фланцевым соединением d=710 мм	ОСА 501-071-Н-00400/2-У1		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	55	
	Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 450x400(h)	КПУ-1Н-З-Н-550*450-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
	Сетка прямоугольная 700x700(h)				шт.	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 550x450, δ=0,7мм				м.п.	0,73		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 550x450, δ=0,8мм				м.п.	22,92		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø710, δ=0,7мм				м.п.	0,4		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, δ=16 мм				м²	36,75		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, δ=16 мм	МБОР-М-16Ф		Тизол	м²	16,78		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, 450x550-450x550, δ=0,7мм				шт.	1		0,67 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, 450x550-450x550, δ=0,8мм				шт.	1		0,67 м²
						СП004-10.23-ОВ2.5.С		Лист
								17
						Изм.	Кол.уч	Лист
						№ док.	Подп.	Дата

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
ДПЗавн								
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 70°, 550x450-550x450, δ=0,8мм				шт.	1		1,14 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 550x450-550x450, δ=0,7мм				шт.	3		1,48 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 550x450-550x450, δ=0,8мм				шт.	2		
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, Ø710-550x450, δ=0,7мм				шт.	2		0,49 м²
	Металл для крепления воздухопроводов				кг.	81,97		
ДП1н								
	Вентилятор осевой D=630; индекс колеса 50; исполнение общепромышленное; номинальная мощность двигателя 11 кВт; n=3000 об/мин; 400В/3ф	ОСА 301-063/Б-50-Н-01100/2-У2-01		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	98	
	Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 800x500(h)	КПУ-1Н-3-Н-800x500-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 1200x300(h)	КПУ-1Н-3-Н-1100*400-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 1600x400(h)	КПУ-1Н-3-Н-750*750-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально закрытый стеновой EI90 700x700(h)	КПУ-1Н-3-Н-800*750-1*ф-MV220-ВН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально закрытый стеновой EI90 700x700(h)	КПУ-1Н-3-Н-800*850-1*ф-MV220-ВН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Решетка прямоугольная нерегулируемая 800x750(h)	РОН130 800x750		ООО "ВЕЗА"	шт	1		
	Решетка прямоугольная нерегулируемая 800x850(h)			ООО "ВЕЗА"	шт	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 750x750, δ=0,7мм				м.п.	2,26		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 800x500, δ=0,8мм				м.п.	28,17		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 800x750, δ=0,8мм				м.п.	0,27		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 800x850, δ=0,8мм				м.п.	0,28		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1000x500, δ=0,8мм				м.п.	1,52		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1100x400, δ=0,9мм				м.п.	20,69		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø630, δ=0,7мм				м.п.	0,88		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, δ=16 мм	МБОР-М-16Ф		Тузол	м²	160,61		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 1000x500, δ=0,8мм				шт.	1		0,58 м²
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 1100x400, δ=0,9мм				шт.	1		0,52 м²
					СП004-10.23-ОВ2.5.С			Лист
								18
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
ДП1п								
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 30°, 500х800-500х800, δ=0,8мм				шт.	2		0,66 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, 400х1100-400х1100, δ=0,9мм				шт.	2		1,02 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, 800х500-800х500, δ=0,8мм				шт.	2		1,27 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 70°, 800х500-800х500, δ=0,8мм				шт.	1		1,95 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 400х1100-400х1100, δ=0,9мм				шт.	3		2,04 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 500х800-500х800, δ=0,8мм				шт.	4		1,98 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 800х500-800х500, δ=0,8мм				шт.	1		2,54 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 1100х400-1100х400, δ=0,9мм				шт.	2		3,58 м²
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 750х750-1100х400, δ=0,7мм				шт.	1		0,90 м²
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 750х750-ø630, δ=0,7мм				шт.	2		0,50 м²
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 1000х500-800х500, δ=0,8мм				шт.	1		0,84 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	234,82		
ДП(воздухозабор с -2 этажа)								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1850х850, δ=0,9мм				м.п.	4,09		
	Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150; δ=50мм				м²	6,79		
	Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150; δ=50мм	РОКВУЛ ALU1 WIRED MAT 105 EI 150		РОКВУЛ	м²	25,43		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 1850х850, δ=0,9мм				шт.	1		1,71 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 850х1850-850х1850, δ=0,9мм				шт.	1		6,79 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	17,79		
ДПЕлкЗ(1)								
	Клапан сброса избыточного давления ОКСИД	ОКСИД-1000х750-1*ф-МС-0-0		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Решетка прямоугольная нерегулируемая 1000х750(н)	РОН-130 1000х750		ООО "ВЕЗА"	шт	1		
	Сетка прямоугольная 1000х750(н)	Сетка 1000х750(н)			шт.	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1000х750, δ=0,7мм				м.п.	0,2		
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	0,87		
								Лист
					СП004-10.23-ОВ2.5.С			19
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количе-ство	Масса ед., кг.	Примечание
ДПЕлш(1)								
	Клапан противопожарный нормально закрытый морозостойкий канальный EI120 800x500(h)	КПУ-2Н-З-МС-950x450-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Клапан сброса избыточного давления ОКСИД	ОКСИД-950x450-1*ф-МС		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Решетка прямоугольная не регулируемая			ООО "ВЕЗА"	шт	1		
	Сетка прямоугольная 800x500(h)				шт.	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 950x450, δ=0,8мм				м.п.	2,18		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкос EI120, δ=13 мм	МБОР-М-13Ф		Тузол	м ²	7,03		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 450x950-450x950, δ=0,8мм				шт.	2		2,03 м ²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	9,46		
ДПЕлш(2)								
	Клапан противопожарный нормально закрытый морозостойкий канальный EI120 800x500(h)	КПУ-2Н-З-МС-950x450-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Клапан сброса избыточного давления ОКСИД	ОКСИД-950x450-1*ф-МС		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Решетка прямоугольная не регулируемая			ООО "ВЕЗА"	шт	1		
	Сетка прямоугольная 800x500(h)				шт.	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 950x450, δ=0,8мм				м.п.	2,18		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкос EI120, δ=13 мм	МБОР-М-13Ф		Тузол	м ²	7,03		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 450x950-450x950, δ=0,8мм				шт.	2		2,03 м ²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	9,46		
ДПклЗ								
	Вентилятор осевой ОСА-ЭВО	ОСА-Е260-063-Р40-Н-01100/2-У2		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	105	
	Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 1200x400(h)	КПУ-1Н-З-Н-1000*600-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	3	0	
	Клапан противопожарный нормально закрытый стеновой EI90 800x500(h)	КПУ-1Н-З-Н-800*850-1*ф-MV220-ВН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	6	0	
	Решетка прямоугольная нерегулируемая 800x850(h)	РОН-130 800x850		ООО "ВЕЗА"	шт	6		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 800x850, δ=0,8мм				м.п.	0,8		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 900x500, δ=0,8мм				м.п.	14,7		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 900x600, δ=0,8мм				м.п.	0,7		
								Лист
					СП004-10.23-ОВ2.5.С			20
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
ДПлкЗ(1)								
	Агрегат крышный ВКОП 0	ВКОП 0-063-Н-00550/2-У1		000 "ВЕЗА"	шт.	1	93	
	Переходник крышный ПЕК-ОСА	ПЕК-ОСА-063-С		000 "ВЕЗА"	шт.	1	23,6	
	Стакан монтажный СТАМ 401	СТАМ 401-88-Н-MV220		000 "ВЕЗА"	шт.	1	163	
	Сетка прямоугольная 900х900(н)	Сетка 800х800(н)			шт.	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 800х800, δ=0,8мм				м.п.	1,29		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 880х880, δ=0,7мм				м.п.	0,01		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø630, δ=0,7мм				м.п.	0,01		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI60, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м ²	4,18		
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 880х880-800х800, δ=0,7мм				шт.	1		1,01 м ²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	5,69		
ДПлкЗ(2)								
	Вентилятор осевой ОСА-ЭВО	ОСА-Е266-056-Р35-Н-00550/2-У2		000 "ВЕЗА"	шт.	1	80	
	Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 800х450(н)	КПУ-1Н-3-Н-800*450-2*ф-MV220-СН-КЛ		000 "ВЕЗА"	шт.	2	0	
	Клапан противопожарный нормально закрытый стеновой EI90 700х700(н)	КПУ-1Н-3-Н-700*700-1*ф-MV220-ВН-КЛ		000 "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Решетка прямоугольная нерегулируемая 700х700(н)	РОН-130 700х700		000 "ВЕЗА"	шт	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 450х800, δ=0,8мм				м.п.	4,16		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 700х700, δ=0,8мм				м.п.	0,12		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 800х450, δ=0,7мм				м.п.	0,1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 800х450, δ=0,8мм				м.п.	23,66		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø560, δ=1мм				м.п.	0,6		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI60, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м ²	79,26		
	Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150; δ=50мм	РОКВУЛ ALU1 WIRED MAT 105 EI 150		РОКВУЛ	м ²	3,19		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 450х800, δ=0,8мм				шт.	1		0,42 м ²
					СП004-10.23-ОВ2.5.С			Лист
								21
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
ДПлшЗ(2)								
	Агрегат крышный ВКОП 0	ВКОП 0-063-Н-00550/2-У1		000 "ВЕЗА"	шт.	1	93	
	Переходник крышный ПЕК-ОСА	ПЕК-ОСА-063-С		000 "ВЕЗА"	шт.	1	23,6	
	Стакан монтажный СТАМ 401	СТАМ 401-88-Н-MV220		000 "ВЕЗА"	шт.	1	163	
	Сетка прямоугольная 1200х450(н)	Сетка 1200х450(н)			шт.	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 880х880, δ=0,7мм				м.п.	0,03		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1200х450, δ=0,9мм				м.п.	3,29		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø630, δ=0,7мм				м.п.	0,01		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м ²	1		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 1200х450-1200х450, δ=0,9мм				шт.	1		4,29 м ²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	14,45		
ДПлшЗ(3)								
	Агрегат крышный ВКОП 0	ВКОП 0-063-Н-00550/2-У1		000 "ВЕЗА"	шт.	1	93	
	Переходник крышный ПЕК-ОСА	ПЕК-ОСА-063-С		000 "ВЕЗА"	шт.	1	23,6	
	Стакан монтажный СТАМ 401	СТАМ 401-88-Н-MV220		000 "ВЕЗА"	шт.	1	163	
	Сетка прямоугольная 700х500(н)				шт.	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 750х450, δ=0,7мм				м.п.	0,3		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 750х450, δ=0,8мм				м.п.	1,26		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 880х880, δ=0,7мм				м.п.	0,03		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø630, δ=0,7мм				м.п.	0,01		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкос EI120, δ=13 мм	МБОР-М-13Ф		Тузол	м ²	3,16		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 750х450-750х450, δ=0,7мм				шт.	1		2,20 м ²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	6,93		
						СП004-10.23-ОВ2.5.С		Лист
								23
						Изм. Кол.уч Лист №док. Подп. Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
ДПлшЗ(4)								
	Вентилятор осевой с цилиндрическим корпусом для противодымной приточной вентиляции сетевой, D=560 мм, двигатель 80B2 400 В, 2,2 кВт, 50 Гц, n=3000 об/мин, общепромышленного исполнения, У2, с фланцевым соединением d=560 мм	ОСА 501-056-Н-00220/2-У2		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	41	
	Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI120 500x250(h)	КПУ-2Н-З-Н-500*250-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
	Сетка прямоугольная 500x250(h)	Сетка 500x250(h)			шт.	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 500x250, δ=0,7мм				м.п.	0,45		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 500x250, δ=0,8мм				м.п.	17,57		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø560, δ=1мм				м.п.	0,6		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкос EI120, δ=13 мм	МБОР-М-13Ф		Тизол	м²	34,72		
	Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150; δ=50мм	РОКВУЛ ALU1 WIRED MAT 105 EI 150		РОКВУЛ	м²	1,48		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 250x500-250x500, δ=0,8мм				шт.	6		0,69 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 500x250-500x250, δ=0,7мм				шт.	1		0,94 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 500x250-500x250, δ=0,8мм				шт.	2		0,94 м²
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, ø560-500x250, δ=0,8мм				шт.	1		0,38 м²
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, ø560-500x250, δ=1мм				шт.	1		0,38 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	62,46		
ДПнδзЗ(1)								
	Вентилятор осевой ОСА 501, типоразмер 080, общепромышленного исполнения, номинальная мощность 18.5кВт, число полюсов 2, климатическое исполнение У2	ОСА 501-080-Н-01850/2-У2		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	200	
	Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 800x500(h)	КПУ-1Н-З-Н-1400*750-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 1600x400(h)	КПУ-1Н-З-Н-1100*1100-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально закрытый стеновой EI90 350x2000(h)	КПУ-1Н-З-Н-350*2000-1*ф-MV220-ВН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	22	0	
	Решетка прямоугольная нерегулируемая 350x2000(h)	РОН-130 350x2000		ООО "ВЕЗА"	шт	22		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 350x2000, δ=0,9мм				м.п.	2,73		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1100x1100, δ=0,9мм				м.п.	4,62		
						СП004-10.23-ОВ2.5.С		Лист
								24
						Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
ДПнδзз(1)								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1400х750, δ=0,9мм				м.п.	9,56		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1500х500, δ=0,9мм				м.п.	76,1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø800, δ=1мм				м.п.	0,6		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI60, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тизол	м²	383,92		
	Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150; δ=50мм	РОКВУЛ ALU1 WIRED MAT 105 EI 150		РОКВУЛ	м²	5,6		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 1500х500, δ=0,9мм				шт.	2		0,85 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 750х1400-750х1400, δ=0,9мм				шт.	1		4,74 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 1100х1100-1100х1100, δ=0,9мм				шт.	2		6,22 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 1400х750-1400х750, δ=0,9мм				шт.	2		6,83 м²
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 1100х1100-1400х750, δ=0,9мм				шт.	1		1,31 м²
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 1100х1100-Ø800, δ=0,9мм				шт.	1		0,86 м²
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 1100х1100-Ø800, δ=1мм				шт.	1		0,86 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	406,90		
ДПнδзз(2)								
	Вентилятор ВСК	ВОСК92-028-00075-02-0-0-У2		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	69	
	Воздухонагреватель электрический	ВЕНЗ-500-039-03-03-01		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	77	
	Гибкая вертикальная вставка	ТВГ100-0645-0705-0140-20-2-1		ООО "ВЕЗА"	шт.	2		
	Камера промежуточная			ООО "ВЕЗА"	шт.	1	12	
	Кондиционер центральный каркасно-панельный ВЕРОСА-500-039-03-00-У3, с расходом воздуха 2100 м³/ч, с рамой высотой 150 мм	ВЕРОСА-500-039-03-00-У3		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	181	
	Фильтр панельный. Ячейка №1	ФВКас-III-66-48-Г4/ОС1		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	11,5	
	Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 250х450(h)	КПУ-1Н-3-Н-400*300-2*ф-MV220-СН-К/Л		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 800х500(h)	КПУ-1Н-3-Н-400*300-2*ф-MV220-СН-К/Л		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально закрытый стеновой EI90 300х300(h)	КПУ-1Н-3-Н-300*300-1*ф-MV220-ВН-К/Л		ООО "ВЕЗА"	шт.	22	0	
	Решетка прямоугольная нерегулируемая 300х300(h)	РОН-130 300х300		ООО "ВЕЗА"	шт	22		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 300х300, δ=0,8мм				м.п.	4,03		
					СП004-10.23-ОВ2.5.С			Лист
								25
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
ДПнδэЗ(3)								
	Вентилятор осевой ОСА 501, типоразмер 080, общепромышленного исполнения, номинальная мощность 11кВт, число полюсов 2, климатическое исполнение У2	ОСА 501-080-Н-01100/2-У2		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	135	
	Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 1300х500(н)	КПУ-1Н-З-Н-1300*500-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
	Клапан противопожарный нормально закрытый стеновой EI90 1200х750(н)	КПУ-1Н-З-Н-1200*750-1*ф-MV220-ВН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
	Решетка прямоугольная нерегулируемая 1200х750(н)	РОН-130 1200х750		ООО "ВЕЗА"	шт	2		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1200х750, δ=0,9мм				м.п.	0,2		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1300х500, δ=0,9мм				м.п.	33,32		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø800, δ=1мм				м.п.	0,4		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI60, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м ²	125,2		
	Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150; δ=50мм	РОКВУЛ ALU1 WIRED MAT 105 EI 150		РОКВУЛ	м ²	15,38		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 1300х500, δ=0,9мм				шт.	1		0,74 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 30°, 500х1300-500х1300, δ=0,9мм				шт.	2		0,97 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, 1300х500-1300х500, δ=0,9мм				шт.	4		2,53 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 500х1300-500х1300, δ=0,9мм				шт.	3		2,92 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 1300х500-1300х500, δ=0,9мм				шт.	1		5,06 м ²
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 1300х500-Ø800, δ=0,9мм				шт.	2		0,87 м ²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	147,39		
ДПнδэЗ(4)								
	Кондиционер центральный каркасно-панельный, с расходом воздуха 1540 м ³ /ч, с рамой высотой 150 мм	ВЕРОСА-500-034-03-00-УЗ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	163	
	Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 400х200(н)	КПУ-1Н-З-Н-200*400-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 400х200(н)	КПУ-1Н-З-Н-400*200-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально закрытый стеновой EI90 300х300(н)	КПУ-1Н-З-Н-300*300-1*ф-MV220-ВН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
	Решетка прямоугольная нерегулируемая 300х300(н)	РОН-130 300х300		ООО "ВЕЗА"	шт	2		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 200х400, δ=0,7мм				м.п.	7,36		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 200х400, δ=0,8мм				м.п.	0,2		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 300х300, δ=0,8мм				м.п.	0,45		
					СП004-10.23-ОВ2.5.С			Лист
								26
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
ДПпбэЗ(4)								
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 400х200, δ=0,7мм				м.п.	1,37		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 400х200, δ=0,8мм				м.п.	35,8		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI60, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	49,72		
	Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150; δ=50мм				м²	0,7		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 400х200, δ=0,8мм				шт.	1		0,11 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, 400х200-400х200, δ=0,8мм				шт.	2		0,31 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 200х400-200х400, δ=0,7мм				шт.	3		0,47 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 200х400-200х400, δ=0,8мм				шт.	3		0,47 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 400х200-400х200, δ=0,7мм				шт.	2		0,63 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 400х200-400х200, δ=0,8мм				шт.	4		0,63 м²
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 795х395-200х400, δ=0,7мм				шт.	1		0,54 м²
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 795х395-400х200, δ=0,8мм				шт.	1		0,54 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	152,59		
ДПсЗ(1)								
	Вентилятор осевой ОСА-ЭВО	ОСА-Е266-050-Р35-Н-00400/2-У2		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	70	
	Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 700х400(н)	КПУ-1Н-З-Н-700*400-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
	Клапан противопожарный нормально закрытый стеновой EI90 650х500(н)	КПУ-1Н-З-Н-600*500-1*ф-MV220-ВН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	22	0	
	Решетка прямоугольная нерегулируемая 600х500(н)	РОН-130 600х500		ООО "ВЕЗА"	шт.	22		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 400х700, δ=0,8мм				м.п.	71,97		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 600х500, δ=0,8мм				м.п.	2,64		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 700х400, δ=0,7мм				м.п.	0,76		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 700х400, δ=0,8мм				м.п.	21,77		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø500, δ=1мм				м.п.	0,4		
					СП004-10.23-ОВ2.5.С			Лист
								27
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
ДПсЗ(1)								
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	213,68		
	Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150; δ=50мм	РОКВУЛ ALU1 WIRED MAT 105 EI 150		РОКВУЛ	м²	16,57		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 400х700, δ=0,8мм				шт.	1		0,34 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, 400х700-400х700, δ=0,7мм				шт.	2		0,71 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, 700х400-700х400, δ=0,7мм				шт.	1		0,94 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, 700х400-700х400, δ=0,8мм				шт.	1		0,94 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 400х700-400х700, δ=0,8мм				шт.	1		1,41 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 700х400-700х400, δ=0,8мм				шт.	4		1,88 м²
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 700х400-Ø500, δ=1мм				шт.	2		0,39 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	423,38		
ДПсЗ(2)								
	Вентилятор осевой ОСА-ЭВО	ОСА-Е266-050-Р35-Н-00400/2-У2		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	70	
	Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 700х400(h)	КПУ-1Н-3-Н-700*400-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
	Клапан противопожарный нормально закрытый стеновой EI90 650х500(h)	КПУ-1Н-3-Н-600*500-1*ф-MV220-ВН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	22	0	
	Решетка прямоугольная нерегулируемая 600х500(h)	РОН-130 600х500		ООО "ВЕЗА"	шт.	22		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 400х700, δ=0,8мм				м.п.	71,72		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 600х500, δ=0,8мм				м.п.	2,5		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 700х400, δ=0,7мм				м.п.	4,41		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 700х400, δ=0,8мм				м.п.	7,79		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø500, δ=0,7мм				м.п.	0,4		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	190,67		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 400х700, δ=0,8мм				шт.	1		0,34 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 30°, 400х700-400х700, δ=0,7мм				шт.	1		0,47 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 30°, 400х700-400х700, δ=0,8мм				шт.	1		0,47 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 400х700-400х700, δ=0,8мм				шт.	1		1,41 м²
					СП004-10.23-ОВ2.5.С			Лист
								28
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количе-ство	Масса ед., кг.	Примечание
ДПсЗ(2)								
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 700х400-700х400, δ=0,8мм				шт.	2		1,88 м²
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 700х400-ø500, δ=0,7мм				шт.	2		0,39 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	376,76		
ДУклЗ								
	Сетка прямоугольная				шт.	3		
	Сетка прямоугольная	Сетка прямоугольная 1600х500(h)			шт.	1		
	Сетка прямоугольная 900х1000(h)				шт.	2		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1600х500, δ=0,9мм				м.п.	3,17		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм				м²	13,74		
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	13,81		
ДУсЗ(1)								
	Вентилятор крышный радиальный УКРОС	УКРОС61-090-ДУ600-Н-00750/6-У1		000 "ВЕЗА"	шт.	1	271	
	Клапан противопожарный нормально закрытый стеновой EI90 1100х500(h)	КПУ-1Н-З-Н-1100*500-1*ф-MV220-ВН-КЛ		000 "ВЕЗА"	шт.	22	0	
	Стакан монтажный СТАМ 401	СТАМ 401-90-Н-MV220		000 "ВЕЗА"	шт.	1	168	
	Решетка прямоугольная нерегулируемая 1100х500(h)	РОН-130 1100х500		000 "ВЕЗА"	шт	22		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 900х600, δ=0,9мм				м.п.	5,85		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 900х900, δ=0,7мм				м.п.	0,01		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1100х500, δ=0,9мм				м.п.	3,08		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1200х500, δ=0,9мм				м.п.	65,16		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм				м²	16		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	241,96		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 900х600, δ=0,9мм				шт.	1		0,62 м²
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 1200х500, δ=0,9мм				шт.	1		0,69 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, 900х600-900х600, δ=0,9мм				шт.	2		1,65 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	322,30		
					СП004-10.23-ОВ2.5.С			Лист
								29
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
ПЕвент3(1)								
	Дроссель клапан D=160	ДК			шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=160	КПУ-1Н-О-Н-160-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Сетка круглая			Арктика	шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=0,5мм				м.п.	0,39		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø160-ø160, δ=0,5мм				шт.	1		0,13 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	0,24		
ПЕвент3(2)								
	Дроссель клапан 150х200(н)	ДК			шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 150х200(н)	КПУ-1Н-О-Н-150*200-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Сетка прямоугольная 150х200(н)	Сетка 150х200(н)		Арктика	шт.	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 150х200, δ=0,5мм				м.п.	0,29		
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	0,26		
ПЕвент3(3)								
	Дроссель клапан 250х200(н)	ДК			шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 250х200(н)	КПУ-1Н-О-Н-250*200-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Сетка прямоугольная 250х200(н)	Сетка 250х200(н)		Арктика	шт.	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 250х200, δ=0,5мм				м.п.	0,27		
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	0,30		
ПЕкл3(1)								
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=160	КПУ-1Н-О-Н-160-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
	Сетка круглая Ø160	Сетка круглая Ø160		Арктика	шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=0,5мм				м.п.	0,35		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=1мм				м.п.	15,3		
								Лист
					СП004-10.23-ОВ2.5.С			30
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
ПЕклЗ(1)								
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм				м ²	2,13		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тизол	м ²	6,42		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø160-ø160, δ=0,5мм				шт.	1		0,13 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø160-ø160, δ=1мм				шт.	3		0,13 м ²
	Металл для крепления воздухопроводов				кг.	9,39		
ПЕклЗ(2)								
	Дроссель клапан 300х100(h)	ДК			шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 300х100(h)	КПУ-1Н-0-Н-300*100-2*ф-MV220-СН-К/Л		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
	Решетка прямоугольная нерегулируемая 300х100(h)	АМН 300х100		ООО "Арктика"	шт	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 300х100, δ=0,7мм				м.п.	0,38		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 300х100, δ=0,8мм				м.п.	38,7		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тизол	м ²	35,64		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 30°, 100х300-100х300, δ=0,8мм				шт.	2		0,07 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, 100х300-100х300, δ=0,8мм				шт.	6		0,11 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 100х300-100х300, δ=0,8мм				шт.	2		0,22 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 300х100-300х100, δ=0,8мм				шт.	6		0,31 м ²
	Металл для крепления воздухопроводов				кг.	42,99		
ПЕклЗ(3)								
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 200х100(h)	КПУ-1Н-0-Н-200*100-2*ф-MV220-СН-К/Л		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
	Решетка прямоугольная нерегулируемая 200х100(h)	АМН 200х100		ООО "Арктика"	шт	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 200х100, δ=0,5мм				м.п.	0,48		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 200х100, δ=0,8мм				м.п.	19,4		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тизол	м ²	13,36		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, 200х100-200х100, δ=0,5мм				шт.	2		0,09 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, 200х100-200х100, δ=0,8мм				шт.	2		0,09 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 200х100-200х100, δ=0,8мм				шт.	4		0,19 м ²
						СП004-10.23-ОВ2.5.С		Лист
					Изм.	Кол.уч	Лист	31
					№ док.	Подп.	Дата	

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	17,89		
ПЕклЗ(4)								
	Дроссель клапан 300х200(н)	ДК			шт.	1	0	
	Решетка прямоугольная наружная нерегулируемая 300х200(н)	АРН 300х200		ООО "Арктика"	шт	1		
	Решетка прямоугольная нерегулируемая 300х200(н)	АМН 300х200		ООО "Арктика"	шт	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 300х200, δ=0,8мм				м.п.	0,44		
	Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150; δ=50мм	РОКВУЛ ALU1 WIRED MAT 105 EI 150		РОКВУЛ	м ²	0,62		
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	0,48		
ПЕклЗ(5)								
	Дроссель клапан 250х200(н)	ДК			шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 250х200(н)	КПУ-1Н-О-Н-250*200-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
	Сетка прямоугольная 250х200(н)			Арктика	шт.	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 250х200, δ=0,5мм				м.п.	12,85		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, 250х200-250х200, δ=0,5мм				шт.	2		0,18 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 250х200-250х200, δ=0,5мм				шт.	2		0,36 м ²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	14,14		
ПЕклЗ(6)								
	Дроссель клапан 250х150(н)	ДК			шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 250х150(н)	КПУ-1Н-О-Н-200*200-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
	Решетка прямоугольная нерегулируемая 200х200(н)			ООО "Арктика"	шт.	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 200х200, δ=0,5мм				м.п.	14,17		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 20°, 200х200-200х200, δ=0,5мм				шт.	1		0,07 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 35°, 200х200-200х200, δ=0,5мм				шт.	2		0,11 м ²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 200х200-200х200, δ=0,5мм				шт.	3		0,28 м ²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	12,75		
					СП004-10.23-ОВ2.5.С			Лист
								32
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
ПЕклЗ(7)								
	Дроссель клапан 250х150(н)	ДК			шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 250х150(н)	КПУ-1Н-О-Н-250*150-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0	
	Решетка прямоугольная нерегулируемая 250х150(н)	АМН 250х150		ООО "Арктика"	шт.	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 250х150, δ=0,5мм				м.п.	15,79		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 250х150, δ=0,8мм				м.п.	14,85		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	13,34		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, 150х250-150х250, δ=0,8мм				шт.	2		0,13 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, 250х150-250х150, δ=0,8мм				шт.	2		0,15 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 150х250-150х250, δ=0,5мм				шт.	2		0,26 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 250х150-250х150, δ=0,5мм				шт.	4		0,30 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 250х150-250х150, δ=0,8мм				шт.	1		0,30 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	33,71		
ПЕмехЗ(1)								
	Дроссель клапан 200х200(н)	ДК			шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 200х200(н)	КПУ-1Н-О-Н-200*200-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Сетка прямоугольная 200х200(н)	Сетка 200х200(н)			шт.	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 200х200, δ=0,5мм				м.п.	1,43		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 200х200, δ=0,8мм				м.п.	9,86		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI30, δ=5 мм	МБОР-М-5Ф		Тузол	м²	8,57		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 200х200-200х200, δ=0,5мм				шт.	1		0,28 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 200х200-200х200, δ=0,8мм				шт.	1		0,28 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	10,16		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
ПЕэлЗ(2)								
	Дроссель клапан D=200	ДК			шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=200	КПУ-1Н-О-Н-200-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Фильтр воздушный для компактных систем приточной и вытяжной вентиляции для круглых воздуховодов, общепромышленного исполнения, УЗ, d=200 мм комплектно с: - кассета фильтрующая панельного типа класса G4	Канал-ФП-200 Канал-КФП-200-G4		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	4,8	
	Сетка круглая			Арктика	шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø200, δ=0,6мм				м.п.	5,57		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø200-ø200, δ=0,6мм				шт.	4		0,20 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	3,34		
ПЕэлЗ(1)								
	Дроссель клапан D=200	ДК			шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=200	КПУ-1Н-О-Н-200-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Фильтр воздушный для компактных систем приточной и вытяжной вентиляции для круглых воздуховодов, общепромышленного исполнения, УЗ, d=200 мм комплектно с: - кассета фильтрующая панельного типа класса G4	Канал-ФП-200 Канал-КФП-200-G4		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	4,8	
	Сетка круглая			Арктика	шт.	1	0	
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø200, δ=0,6мм				м.п.	8,92		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø200-ø200, δ=0,6мм				шт.	4		
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	5,35		
ПмонЗ								
	Кондиционер центральный каркасно-панельный, с расходом воздуха 3650 м³/ч, с рамой высотой 150 мм	ВЕРОСА-500-039-03-00-УЗ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	288	
	Дроссель клапан 800x500(н)	ДК			шт.	2	0	
	Дроссель клапан D=160	ДК			шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 500x300(н)	КПУ-1Н-О-Н-500*300-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 600x400(н)	КПУ-1Н-О-Н-800*400-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 800x500(н)	КПУ-1Н-О-Н-500*300-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 D=160	КПУ-1Н-О-Н-160-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
					СП004-10.23-ОВ2.5.С			Лист
								35
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количе-ство	Масса ед., кг.	Примечание
ПмopЗ								
	Клапан противопожарный нормально открытый стеновой EI90 150x150(h)	КПУ-1Н-О-Н-150*150-1*ф.-MV220-ВН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	44	0	
	Диффузор круглый	ДПУ-М 160			шт.	1	0,35	
	Решетка прямоугольная нерегулируемая 150x150(h)	АМН 150x150		ООО "Арктика"	шт	44		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 150x150, δ=0,5мм				м.п.	3,51		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 400x600, δ=0,7мм				м.п.	1,45		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 500x300, δ=0,7мм				м.п.	9,04		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 600x400, δ=0,7мм				м.п.	0,18		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, Ø160, δ=0,5мм				м.п.	9,7		
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 400x600, δ=0,7мм				шт.	1		0,29 м²
	Заглушка из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, ø160, δ=0,5мм				шт.	1		0,06 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 45°, 300x500-300x500, δ=0,7мм				шт.	2		0,41 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 300x500-300x500, δ=0,7мм				шт.	2		0,82 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 500x300-500x300, δ=0,7мм				шт.	3		1,04 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 600x400-600x400, δ=0,7мм				шт.	1		1,54 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, ø160-ø160, δ=0,5мм				шт.	4		0,13 м²
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 645x705-600x400, δ=0,7мм				шт.	1		0,71 м²
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 750x810-400x600, δ=0,7мм				шт.	1		0,77 м²
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	46,79		
Ппр2								
	Вентилятор ВСК	ВОСК92-080-00550-06-1-0-У2		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Гибкая вертикальная вставка	ТВГ100-1225-1495-0140-30-2-1		ООО "ВЕЗА"	шт.	1		
	Гибкая вертикальная вставка	ТВГ140-1225-1495-0140-30-2-1		ООО "ВЕЗА"	шт.	1		
	Камера промежуточная			ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Клапан воздушный	ГЕРМИК-С-1495-1225-Н-П-32-01-00-У2-00		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	59	
	Кондиционер центральный каркасно-панельный, с расходом воздуха 23410 м³/ч, с рамой высотой 150 мм	ВЕРОСА-500-194-03-00-У3		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	757	
								Лист
					СП004-10.23-ОВ2.5.С			36
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
Пр2								
	Фильтр карманный	ФВК-63-360-6-Г4/25		ООО "ВЕЗА"	шт.	1		
	Фильтр карманный	ФВК-66-360-6-Г4/25		ООО "ВЕЗА"	шт.	1		
	Шумоглушитель			ООО "ВЕЗА"	шт.	1		
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 800x500(h)	КПУ-1Н-0-Н-1400*450-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 1500x500(h)	КПУ-1Н-0-Н-1500*500-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 2000x550(h)	КПУ-1Н-0-Н-1200*1200-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
	Сетка прямоугольная 1400x450(h)				шт.	1		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 500x1500, δ=0,9мм				м.п.	0,89		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 900x1500, δ=0,9мм				м.п.	4,64		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1200x1200, δ=0,9мм				м.п.	0,41		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1225x1495, δ=0,9мм				м.п.	0,01		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1400x450, δ=0,9мм				м.п.	14,05		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1500x500, δ=0,9мм				м.п.	30,84		
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, δ=16 мм	МБОР-М-16Ф		Тузол	м²	261,85		
	Теплоогнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150; δ=50мм	РОКВУЛ ALU1 WIRED MAT 105 EI 150		РОКВУЛ	м²	2,15		
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 15°, 1400x450-1400x450, δ=0,9мм				шт.	2		0,93 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 30°, 500x1500-500x1500, δ=0,9мм				шт.	2		1,14 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 70°, 1500x500-1500x500, δ=0,9мм				шт.	1		4,82 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 450x1400-450x1400, δ=0,9мм				шт.	1		2,81 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 500x1500-500x1500, δ=0,9мм				шт.	3		3,30 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 900x1500-900x1500, δ=0,9мм				шт.	1		6,13 м²
	Отвод из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 90°, 1500x500-1500x500, δ=0,9мм				шт.	4		
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 900x1500-500x1500, δ=0,9мм				шт.	1		1,32 м²
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 1225x1495-900x1500, δ=0,9мм				шт.	1		1,54 м²
	Переход из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, 1225x1495-1200x1200, δ=0,9мм				шт.	1		1,54 м²
					СП004-10.23-ОВ2.5.С			Лист
								37
					Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

