

Согласовано:

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание												
Система Впр1																				
	Вентилятор крышный радиальный КРОС	КРОС91-090-Т80-Н-00400/8F-У1		000 "ВЕЗА"	шт.	2	282													
	Дроссель клапан 200х200(н)	РЕГУЛЯР-Л-200х200-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		000 "ВЕЗА"	шт.	42	0													
	Дроссель клапан 400х200(н)	РЕГУЛЯР-Л-400х200-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		000 "ВЕЗА"	шт.	6	0													
	Дроссель клапан 600х200(н)	РЕГУЛЯР-Л-600х200-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		000 "ВЕЗА"	шт.	4	0													
	Дроссель клапан 600х250(н)	РЕГУЛЯР-Л-600х250-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		000 "ВЕЗА"	шт.	2	0													
	Дроссель клапан 700х250(н)	РЕГУЛЯР-Л-700х250-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		000 "ВЕЗА"	шт.	2	0													
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 400х200(н)	КПУ-1Н-О-Н-400х200-2*ф-MV220-СН-КЛ		000 "ВЕЗА"	шт.	6	0													
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 600х200(н)	КПУ-1Н-О-Н-600х200-2*ф-MV220-СН-КЛ		000 "ВЕЗА"	шт.	4	0													
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 600х250(н)	КПУ-1Н-О-Н-600х250-2*ф-MV220-СН-КЛ		000 "ВЕЗА"	шт.	2	0													
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 700х250(н)	КПУ-1Н-О-Н-700х250-2*ф-MV220-СН-КЛ		000 "ВЕЗА"	шт.	2	0													
	Клапан противопожарный нормально открытый канальный EI90 1300х900(н)	КПУ-1Н-О-Н-1300х900-2*ф-MV220-СН-КЛ		000 "ВЕЗА"	шт.	1	0													
	Стакан монтажный СТАМ 211	СТАМ 211-90-Н-F220S		000 "ВЕЗА"	шт.	2	115													
	Решетка прямоугольная регулируемая 300х150(н)	АМР 300х150(н)		Арктика	шт	84														
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 200х200, δ=0,5 мм				м.п.	306,4														
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 400х200, δ=0,7 мм				м.п.	146,4														
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 600х200, δ=0,7 мм				м.п.	51,8														
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 600х250, δ=0,7 мм				м.п.	26,1														
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 700х250, δ=0,7 мм				м.п.	12,7														
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1300х900, δ=0,9 мм				м.п.	4,8														
Примечания: 1. Все применяемое оборудование, изделия и материалы может быть заменено на аналогичное при сохранении всех технических характеристик; 2. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%; 3. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;															СП004-10.23-ОВ2.6.СО					
															«Многоэтажная жилая застройка в районе в границах улиц: Амундсена-Гризодубовой-Советских женщин-Тельмана, квартал 5 на земельном участке с кадастровым номером квартала 66:41:0403047»					
									Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Подземная автостоянка		Стадия	Лист	Листов	
									Разработал	Яцкевич				09.25			Р	1	9	
									Проверил	Мирдиева				09.25						
									ГИП	Абдрахманов				09.25						
									Норм.контр.	Костылева				09.25	Спецификация изделий и материалов		СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОЕКТИРОВАЩИК ТИМ-КОМПЛЕКС			

[illegible]

Согласовано:

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание		
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 700х250, δ=0,7 мм				м.п.	45				
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 700х300, δ=0,7 мм				м.п.	21,1				
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1300х900, δ=0,9 мм				м.п.	4,8				
			Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,5 мм				м²	39,5				
			Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,7 мм				м²	49,7				
			Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,9 мм				м²	13,6				
			Металл для крепления воздуховодов				кг.	1654,24				
		Система ДПзав										
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 450х400, δ=0,8 мм				м.п.	26,3				
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 600х300, δ=0,8 мм				м.п.	8,3				
			Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI60, b=5 мм				м²	66				
			Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,8 мм				м²	5,7				
			Металл для крепления воздуховодов				кг.	113,84				
		Система ДУ1п										
			Вентилятор крышный радиальный УКРОС	УКРОС91-080-ДУ400-Н-01850/4-У1		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	306			
			Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 700х200(h)	КПУ-1Н-3-Н-700х200-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	7	0			
			Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 750х250(h)	КПУ-1Н-3-Н-750х250-2*ф-MV220-СН-КЛ		ООО "ВЕЗА"	шт.	5	0			
			Стакан монтажный СТАМ 401	СТАМ 401-88-Н-MV220		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	163			
			Сетка прямоугольная 400х600(h)				шт	5				
	Взам. инв. №		Сетка прямоугольная 700х600(h)				шт	7				
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 700х200, δ=0,9 мм				м.п.	102				
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 750х250, δ=0,9 мм				м.п.	67,3				
	Подп. и дата		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 900х300, δ=0,9 мм				м.п.	37,6				
Инв. № подл.	Примечания: 1. Все применяемое оборудование, изделия и материалы может быть заменено на аналогичное при сохранении всех технических характеристик; 2. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%; 3. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;											
							СП004-10.23-ОВ2.6.СО			Лист		
										3		
							Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Согласовано:

Инв. №	№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание		
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 950х900, δ=0,9 мм				м.п.	2,8				
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1000х400, δ=0,9 мм				м.п.	10,3				
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1100х350, δ=0,9 мм				м.п.	13,1				
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1300х700, δ=0,9 мм				м.п.	3,8				
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1300х900, δ=0,9 мм				м.п.	4,2				
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1350х400, δ=0,9 мм				м.п.	32,2				
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1400х400, δ=0,9 мм				м.п.	22,9				
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1500х450, δ=0,9 мм				м.п.	10,1				
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1650х450, δ=0,9 мм				м.п.	5,4				
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1700х500, δ=0,9 мм				м.п.	2,4				
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1700х550, δ=0,9 мм				м.п.	45,6				
					Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI60, b=5 мм				м²	1080,7				
					Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,9 мм				м²	67,7				
					Металл для крепления воздуховодов				кг.	1422,05				
Система ДУ2п														
					Вентилятор крышный радиальный УКРОС	УКРОС61-080-ДУ400-Н-01500/4-У1		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	288			
					Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 650х250(h)	КПУ-1Н-3-Н-650х250-2*ф-MV220-СН-К/Л		ООО "ВЕЗА"	шт.	6	0			
					Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 750х250(h)	КПУ-1Н-3-Н-750х250-2*ф-MV220-СН-К/Л		ООО "ВЕЗА"	шт.	5	0			
					Стакан монтажный СТАМ 401	СТАМ 401-88-Н-MV220		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	163			
					Сетка прямоугольная 400х600(h)				шт	5				
					Сетка прямоугольная 700х600(h)				шт	5				
					Сетка прямоугольная 1150х600(h)				шт	1				
Примечания: 1. Все применяемое оборудование, изделия и материалы может быть заменено на аналогичное при сохранении всех технических характеристик; 2. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%; 3. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;														
									СП004-10.23-ОВ2.6.СО		Лист			
											4			
									Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Согласовано:

Согласовано:

	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 700х250, δ=0,9 мм				м.п.	18,2		
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 750х250, δ=0,9 мм				м.п.	30,6		
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 950х950, δ=0,9 мм				м.п.	2,9		
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1100х350, δ=0,9 мм				м.п.	23,4		
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1400х400, δ=0,9 мм				м.п.	22,4		
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1500х500, δ=0,9 мм				м.п.	15,3		
		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1500х600, δ=0,9 мм				м.п.	1,7		
		Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI60, b=5 мм				м²	364,7		
		Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,9 мм				м²	33,5		
		Металл для крепления воздуховодов				кг.	452,58		
	Система ДУкл1								
	Вентилятор крышный радиальный УКРОС	УКРОС91-071-ДУ600-Н-01100/4-У1		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	209		
	Стакан монтажный СТАМ 401	СТАМ 401-71-Н-MV220		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	136		
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 750х750, δ=0,9 мм				м.п.	2,8			
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 800х400, δ=0,9 мм				м.п.	29,2			
	Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1500х500, δ=0,9 мм				м.п.	159,4			
	Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм				м²	807,2			
	Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,9 мм				м²	60,3			
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	757,27			
	Примечания: 1. Все применяемое оборудование, изделия и материалы может быть заменено на аналогичное при сохранении всех технических характеристик; 2. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%; 3. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;								
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				СП004-10.23-ОВ2.6.СО			Лист 6

Согласовано:

				Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
Система ДУкл2												
					Вентилятор крышный радиальный УКРОС	УКРОС91-071-ДУ600-Н-01100/4-У1		000 "ВЕЗА"	шт.	1	209	
					Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 1600х500(h)	КПУ-1Н-З-Н-1600х500-2*ф-MV220-СН-КЛ		000 "ВЕЗА"	шт.	6	0	
					Стакан монтажный СТАМ 401	СТАМ 401-88-Н-MV220		000 "ВЕЗА"	шт.	1	163	
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 850х850, δ=0,9 мм				м.п.	3,2		
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1050х700, δ=0,9 мм				м.п.	3,4		
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1500х600, δ=0,9 мм				м.п.	10,8		
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1600х500, δ=0,9 мм				м.п.	134,6		
					Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм				м ²	732,6		
					Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,9 мм				м ²	72,5		
					Металл для крепления воздуховодов				кг.	601,10		
Система ДУкл3												
					Вентилятор крышный радиальный УКРОС	УКРОС91-071-ДУ600-Н-01100/4-У1		000 "ВЕЗА"	шт.	1	209	
					Клапан противопожарный нормально закрытый канальный EI90 1400х450(h)	КПУ-1Н-З-Н-1400х450-2*ф-MV220-СН-КЛ		000 "ВЕЗА"	шт.	2	0	
					Стакан монтажный СТАМ 401	СТАМ 401-71-Н-MV220		000 "ВЕЗА"	шт.	1	136	
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 750х750, δ=0,9 мм				м.п.	2,8		
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1000х550, δ=0,9 мм				м.п.	2,6		
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1400х400, δ=0,9 мм				м.п.	0,6		
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1400х450, δ=0,9 мм				м.п.	89,4		
					Огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости EI150, b=16 мм				м ²	418,6		
					Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,9 мм				м ²	51,7		
					Металл для крепления воздуховодов				кг.	377,38		
Система Ппр1												
					Дроссель клапан 600х150(h)	РЕГУЛЯР-Л-600х150-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		000 "ВЕЗА"	шт.	1	0	
Примечания:												
1. Все применяемое оборудование, изделия и материалы может быть заменено на аналогичное при сохранении всех технических характеристик;												
2. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%;												
3. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;												
											СП004-10.23-ОВ2.6.СО	
											Лист	
											7	
					Изм.	Кол.ч	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Согласовано:

Инв. №	№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание				
					Дроссель клапан 700х200(н)	РЕГУЛЯР-Л-700х200-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		ООО "ВЕЗА"	шт.	3	0					
					Дроссель клапан 750х300(н)	РЕГУЛЯР-Л-750х300-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0					
					Дроссель клапан 1100х300(н)	РЕГУЛЯР-Л-1100х300-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0					
					Решетка прямоугольная регулируемая 500х200(н)	АМР 500х200(н)		Арктика	шт	46						
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 300х150, δ=0,7 мм				м.п.	60,6						
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 400х150, δ=0,7 мм				м.п.	61,1						
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 600х150, δ=0,7 мм				м.п.	62,9						
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 600х200, δ=0,7 мм				м.п.	57,1						
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 700х200, δ=0,7 мм				м.п.	74						
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 700х250, δ=0,7 мм				м.п.	41,4						
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 750х300, δ=0,7 мм				м.п.	26,8						
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 950х300, δ=0,7 мм				м.п.	21,4						
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1100х300, δ=0,9 мм				м.п.	5,7						
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1300х350, δ=0,9 мм				м.п.	22,1						
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1300х500, δ=0,9 мм				м.п.	3,6						
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1300х650, δ=0,9 мм				м.п.	18,9						
					Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1400х300, δ=0,9 мм				м.п.	17,1						
					Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,7 мм				м²	37,9						
					Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,9 мм				м²	45,5						
					Металл для крепления воздуховодов				кг.	1637,61						
				Система Ппр2												
					Дроссель клапан 400х150(н)	РЕГУЛЯР-Л-400х150-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		ООО "ВЕЗА"	шт.	2	0					
					Дроссель клапан 600х200(н)	РЕГУЛЯР-Л-600х200-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0					
Примечания: 1. Все применяемое оборудование, изделия и материалы может быть заменено на аналогичное при сохранении всех технических характеристик; 2. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%; 3. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;																
				Изм.	Кол.ч	Лист	№ док	Подп.	Дата	СП004-10.23-ОВ2.6.СО			Лист			
													8			

Согласовано:	Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата	Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата	СП004-10.23-ОВ2.6.СО	Лист	9	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса ед., кг.	Примечание
							Дроссель клапан 700х250(н)	РЕГУЛЯР-Л-700х250-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
							Дроссель клапан 700х300(н)	РЕГУЛЯР-Л-700х300-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
							Дроссель клапан 800х300(н)	РЕГУЛЯР-Л-800х300-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
							Дроссель клапан 900х300(н)	РЕГУЛЯР-Л-900х300-Н-1*РУЧКА-УЗ-0		ООО "ВЕЗА"	шт.	1	0	
							Решетка прямоугольная регулируемая 500х200(н)	АМР 500х200(н)		Арктика	шт	43		
							Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 300х150, δ=0,7 мм				м.п.	67,6		
							Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 400х150, δ=0,7 мм				м.п.	72,9		
							Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 600х150, δ=0,7 мм				м.п.	53,6		
							Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 600х200, δ=0,7 мм				м.п.	52,7		
							Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 700х200, δ=0,7 мм				м.п.	28,8		
							Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 700х250, δ=0,7 мм				м.п.	62,2		
	Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл.		Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 700х300, δ=0,7 мм				м.п.	17,3						
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 800х300, δ=0,7 мм				м.п.	10,4						
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 900х300, δ=0,7 мм				м.п.	4,8						
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1000х300, δ=0,7 мм				м.п.	45,1						
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1200х300, δ=0,9 мм				м.п.	10,8						
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1200х350, δ=0,9 мм				м.п.	13,9						
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1300х500, δ=0,9 мм				м.п.	36,6						
			Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020 класс герметичности В, 1500х500, δ=0,9 мм				м.п.	14						
	Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,7 мм				м²	24,4								
	Фасонные изделия из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-2020, δ=0,9 мм				м²	5,2								
	Металл для крепления воздуховодов				кг.	1678,58								
Примечания: 1. Все применяемое оборудование, изделия и материалы может быть заменено на аналогичное при сохранении всех технических характеристик; 2. В спецификации добавлен запас с учетом расхода материалов в размере 10%; 3. Указанное количество соединительных и крепежных деталей уточнить при монтаже систем;														